

**תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם),**

התוספת הראשונה

התאמות נגישות בבית חולים קיים

(תקנות XX)

הערה לדיון בכנסת: התוספת הראשונה עוסקת בבתי חולים מסוים שונים ומטפלת בהם, לפי הנוסח המצורף, כמקשה אחת למעט בנושא החניה. בגלל מורכבות ושונות בתי חולים מסוגים שונים, תיידרש עבודת המשך, במקביל לדיון בכנסת, לבחינה האם ראוי שכל החובות בתוספת זו יחולו על כל סוגי בתי החולים או שיש לבצע הבחנה מסויימות בין סוגי בתי חולים ודרישות הנגישות מהם. מסקנות העבודה יובאו בהמשך לוועדת העבודה. בנוסף, בהפניות לתקנות התכנון והבניה שבהן יש התייחסות למקומות עבודה – אין בהפניה כדי ליצור חובה בדין ביחס לבית החולים להנגשת מקום העבודה מכוח תקנות אלה (הוראות התקנות האלה לא יגברו על הוראות פרק ד' לחוק השוויון).

מונחים:

"בית חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודה לפקודת בריאות העם, 1940¹

"בית חולים קיים" - בית חולים שהוא בניין שההיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני 1 באוגוסט 2009 לרבות שטחי החוץ שלו.

בבית חולים קיים יתקיימו ההוראות המפורטות להלן:

בחניון בבית חולים קיים שהוא גריאטרי ובבית חולים פסיכיאטרי, לרבות במקומות חניה קיימים שנמצאים כמקבץ לאורך דרך בבית חולים כאמור, יהיו מקומות חניה נגישים לפי תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 2. בנוסף, מקומות החניה הנגישים יפוזרו כאמור פסקה (ד) להלן.	(א)	1.	חניות נגישות
בבית חולים קיים למעט בבית חולים גריאטרי ובבית חולים פסיכיאטרי, יהיו בחניון, לרבות במקומות חניה קיימים שנמצאים כמקבץ לאורך דרך בבית חולים קיים, מקומות חניה נגישים כמפורט בטבלה להלן:	(ב)		

¹ ע"ר מסי 1065 מיום 20.12.1940, תוס' 1, עמ' (ט) 191, (א) 239

טור 4	טור 3	טור 2	טור 1			
מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים			סך כל מספר מקומות החניה הקיימים			
לרכב רגיל	לרכב גבוה	סך הכל				
--	1	1	2 עד 10			
2	1	3	11 עד 25			
4	2	6	26 עד 50			
5	2	7	51 עד 75			
5	3	8	76 עד 100			
6	4	10	101 עד 150			
8	4	12	151 עד 200			
8	6	14	201 עד 300			
10	6	16	301 עד 400			
12	6	18	401 עד 500			
ההפרש בין טור 2 לטור 3	+6 מקום חניה נגיש אחד לפחות לכל 3 מקומות חניה נגישים או חלק מ-3, מעבר ל-18 מקומות החניה הנזכרים בטור 2	18 ובנוסף 4% מסך כל מקומות החניה שמעל 500	501 עד 1000			
ההפרש בין טור 2 לטור 3	+13 מקום חניה נגיש אחד לפחות לכל 3 מקומות חניה נגישים או חלק מ-3, מעבר ל-38 מקומות החניה הנזכרים בטור 2	38 ובנוסף 2% מסך כל מקומות החניה שמעל ל-1,000	יותר מ-1000			
<p>לענין פסקה זו, "סך כל מספר מקומות החניה הקיימים" – כל מקומות החניה הקיימים בחניון מסויים או כמקבץ לאורך דרך מסויימת, בבית חולים קיים; במקום חניה נגיש יתקיימו הוראות ת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדין בחניות נגישות (2.7).</p>				(ג)		

<p>על אף האמור ברישה לפסקה (ב), מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי הטבלה שנזכרת בה, ימוקמו קרוב ככל האפשר בסמוך לכניסות לבניינים שבהם ניתן שירות בריאות בבית חולים קיים ובפרט בסמוך לכניסות למחלקות שיקום; לשם ביצוע האמור, אפשר שמקומות חניה נגישים יועברו מתוך חניון או מקבץ מקומות חניה הנזכרים ברישה לפסקה (ב).</p>	(ד)	
<p>בחניון מקורה של בית חולים קיים שהגובה החופשי בו קטן מ-220 סנטימטרים יוקצו מקומות החניה הנגישים לרכב גבוה, מחוץ לבניין ובקרבת הכניסה אליו.</p>	(ה)	
<p>בית חולים קיים, שאין מקומות חניה נגישים בתחום המקרקעין שבאחריותו, יפנה לא יאוחר מ-XX מיום התחילה [להשלים], לרשות המקומית הנוגעת לעניין, בבקשה כי תקצה מקומות חניה נגישים סמוך ככל האפשר אליו ובמרחק שאינו עולה 60 מטרים מכניסה נגישה.</p>	(ו)	
<p>במרחק <u>שבין 5 מטרים ל-א-עולה על ל-25</u> מטרים ממפגש בין שביל למדרכה, ככל שקיימת, תימצא הנמכת מדרכה; לענין זה, "מפגש בין שביל למדרכה" – מפגש בין שביל נגיש שמוביל לכניסה נגישה לבניין שניתן בו שירות בריאות בבית חולים קיים לבין מדרכה ציבורית לאורך כביש בשטחי חוץ של בית החולים הקיים;</p>		<p>הנמכת מדרכה 2.</p>
<p>באזור להעלאת נוסעים ולהורדתם יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין קיים, הטבלה בסעיף 2 לתוספת הראשונה טור ג' שלצד פרט משנה 3.</p>		<p>אזור להורדת נוסעים והעלאתם 2א.</p>
<p>בשטחי חוץ של בית חולים קיים לרבות בין בניינים של בית חולים כאמור, יהיו דרכים נגישות לפי הוראות סעיפים 8.50 (א) עד (ג), 8.51, 8.52 (א), ו-(ב) למעט לעניין האמור לעניין מכשולים בדרך ו-(ג), 8.53, 8.54 ו-8.76 לתקנות התכנון והוראות <u>תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים</u>, הטבלה בסעיף 2 לתוספת הראשונה טור ג' שלצד פרט משנה 5(א)2; [הערה: תיבדק האפשרות שההפניה לדרך קיימת תהיה לתקנות נגישות בבנין קיים]</p>	(א)	<p>דרך נגישה בשטחי חוץ של בית חולים קיים 3.</p>
<p>דרך נגישה תקשר בין הנמכת מדרכה כאמור בפרט 2(א) לבין הכניסה הנגישה בבנין שניתן בו שירות בריאות בבית חולים קיים.</p>	(ב)	
<p>בבנין שהשירות העיקרי הניתן בו הוא שירות בריאות לילדים יימצא בכבש בית אחיזה <u>בסף-שני נמוך יותר</u> בגובה 68 עד 76 ס"מ; <u>אם בבית אחיזה-שהיה קיים</u> ערב יום התחילה <u>קיים בכבש בית אחיזה שני כאמור</u>, יתקיימו <u>בו</u> הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 לתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 13 בטבלה <u>למעט פסקה (2)</u>; לא קיים <u>בכבש</u> בית אחיזה <u>שני</u> כאמור, יותקן <u>בו</u> בית אחיזה <u>שני נמוך יותר</u>, <u>בגובה 70 עד 75 ס"מ יתקיימו בו</u> לפי הוראות ת"י 1918 חלק <u>3.1-2</u> סעיף <u>2.5.7</u> <u>2-3.6</u> הדן בבתי אחיזה בכבש <u>והוא יהיה בניגוד חזותי לקירות</u>.</p>	(ג)	
<p>על אף האמור בפסקה (א), אפשר שלגבי כבש שהיה קיים ערב יום התחילה בשטחי חוץ</p>	(ד)	

			של בית חולים קיים יחולו הוראות אלה:
			1) הרוחב החופשי יהיה 120 סנטימטרים לפחות;
			2) משטח ביניים יהיה במידות 120X120 סנטימטרים לפחות
			3) השיפוע האורכי של הכבש לא יעלה על 8%. אם מתקינים כבש חדש – לא יעלה על 6%. (הערה: ייקבע בהמשך במיקום בתקנות)
	כניסה לבית חולים קיים	4.	בכניסה לבנין קיים בבית חולים קיים יתקיימו דרישות פרטים 8.55 עד 8.57, ו-8.62 לתקנות התכנון
	דרך נגישה בתוך הבניין	5.	בדרך נגישה בתוך בניין יתקיימו דרישות פרטים 8.58 עד 8.61 ו-8.65 לתקנות התכנון; אולם –
			1) על אף האמור לעיל, הרוחב החופשי בכבש שהיה קיים ערב יום התחילה, לא יקטן מ-110 סנטימטרים ושיפועו האורכי לא יעלה על 8%; אם מתקינים כבש חדש – לא יעלה על 6% (ייקבע בהמשך במיקום בתקנות).
			2) בבנין שהשירות העיקרי הניתן בו הוא שירות בריאות לילדים יחולו הוראות פרט 3(ג).
	מעלית	6.	(א) קיימת מעלית בבית חולים קיים ערב יום התחילה, יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 9 בטבלה, אולם גודל התא יהיה כאמור בפסקה (2) לפרט משנה 9 האמור; גובה הלחיץ הנמוך ביותר לא יפחת מ-____ ס"מ ובלחיץ המסמן את קומת הכניסה יתקיימו הוראות _____ [הערה: נושא הלחיצים דורש השלמה] (ב) נדרשת התקנת מעלית, היא תהיה לפי פרטים 8.120, 8.121 ו- 8.124 עד 8.125 לתקנות התכנון. (הערה: יש השלמת דרישות בשירות לגבי מעלית עם פיקוד יעדים)
	מעלון אנכי	7.	(א) במעלון אנכי קיים בבית חולים קיים יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 10 בטבלה, אולם מימדי הריצפה יהיו כאמור בטור ג' שלצד פרט משנה 9 בפסקה (2). (ב) נדרשת התקנת מעלון אנכי, יתקיימו בה הוראות אלה:
			(i) יתקיימו בו דרישות ת"י 2252 חלק 1 אם יותקן בפיר שאינו סגור או ת"י 2481 חלק 41 אם יותקן בפיר סגור, אם יותקן בפיר סגור.
			(ii) ממדי רצפת המעלון יהיו 110 X 140 ס"מ לפחות; הפתח יהיה בדופן הקצרה של המעלון ורוחב המעבר החופשי בו הוא 80 ס"מ לפחות.
			(iii) הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדין במעלונים (2.10).
			(ג) על אף האמור בפרט 8.60(3) לתקנות התכנון, במקום שלא ניתן להתקין מעלית והוצא פטור לפי תקנה XX [להשלים], יכול שיותקן מעלון אנכי במקום שהפרש הגובה בין משטחי ריצפה צמודים הוא עד 400 סנטימטרים לפי הוראות פרט משנה (ב).
	מעלון משופע	7.א.	(א) במעלון משופט קיים בבית חולים קיים יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 10 בטבלה; ככל

האפשר יוחלף המעלון המשופע בכבש, מעלון אנכי או מעלית.			
לא ניתן להתקין מעלון אנכי והוצא פטור לפי סעיף XX [ישראל], יותקן מעלון משופע באישור הממונה מטעם משרד הבריאות לפי הוראות אלה:	(ב)		
יתקיימו בו דרישות ת"י 2252 חלק 2 החלות על מעלונים בבניינים שיש בהם גישה לציבור;	(i)		
מעלון משופע ואבזריו במצב סגור, לרבות המסילה לא ייחשבו כגורעים מרחב המדרגות המזערי הנדרש;	(ii)		
כושר ההרמה של המעלון לא יפחת מ-350 ק"ג; על המעלון מצויין באופן בולט לעין, בשלט לפי סעיף 2.2.3 בת"י 1918 חלק 4, העומס המרבי על מעלון כאמור;	(iii)		
ממדי משטח ההרמה יהיו _____ ס"מ אורך ו- _____ ס"מ רוחב לפחות (לדיון - הנושא דורש בדיקה נוספת) ;	(iv)		
למעלון מושב מתקפל שמאפשר למשתמש לשבת בו;	(v)		
המעלון זמין ותקין בכל עת שבית החולים הקיים פתוח לציבור;	(vi)		

בדרך המשמשת את הציבור בבית חולים קיים, לרבות בדרך שנדרשה להיות נגישה לפי תקנות אלה אך הוצא לגביה פטור מנגישות לפי תקנות אלה, התקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים , פסקה (א)(2) בטור ג' שלצד פרט משנה (5) והוראות טור ג' שלצד פרט משנה (15) בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה.	8.	דרך אחרת	
בבית חולים קיים יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין קיים, הטבלה שבסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג שלצד פרט משנה (16) (להלן – פרט משנה (16) בתקנות בנין קיים), כמפורט להלן:	9.	התמצאות והכוונה	
(1) בבית חולים קיים שבשטחו מצויים שני בניינים קיימים לפחות שניתן בהם שירות בריאות (להלן – מתחם), יחולו הוראות פסקה (ד) בפרט משנה (16);			
(2) בבית חולים קיים שאינו מתחם, יחולו הוראות פסקאות (ב) עד (ג) בפרט משנה (16);			
(3) על אף האמור בפרט משנה (16) האמור, על סימן אזהרה, סימן מוביל לטיפוסיו השונים, סימן בקצה שלח מדרגה, ניגוד חזותי וניגוד מישושי, או סימן מאתר שבוצעו לאחר יום התחילה, יחולו הוראות ת"י 1918 חלק 6 ואפשר שבשטחי פנים של בנין יותקן סימן מוביל מטיפוס 1.			
(4) בקו מגע בין שביל למדרכה לאורך כביש, קיים סימן מוביל שתחילתו בקו המגע בין שביל למדרכה והסימן המוביל יקושר ברציפות לסימן מאתר לרוחב מדרכה כאמור; הייתה זו מדרכה ציבורית שבאחריות רשות מקומית, יפנה בית החולים לרשות המקומית, לא יאוחר מ-XX מיום התחילה [להשלים] , בבקשה כי תתיר לו להתקין סימן מאתר במדרכה הציבורית; נתקבל אישור כאמור, יתקין בית החולים את הסימן המאתר.			
בחלק דרך המשמש את הציבור בשטחי חוץ או פנים, המוגבה מן הסביבה הצמודה אליו ב-5 סנטימטרים לפחות, ואין בו אמצעי הגנה מפני מעידה, יתקיימו הוראות בנין ציבורי קיים, הטבלה	10.	סימן אזהרה בחלק	

		בפרט 2 שבתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (20).	דרך מוגבה מסביבתו
	11.	דלתות, מחיצות וקירות שקופים יסומנו לפי הוראות ת"י 1918 חלק 4.	סימון דלתות מחיצות וקירות שקופים
	12.	(א) במסדרונות במחלקות אישפוז, שמשמשים את המטופלים, יימצאו בתי אחיזה רציפים משני צדי המעברים בגובה 85 עד 95 ס"מ מהרצפה, למעט אם הדבר אינו ניתן לביצוע מסיבות הנדסיות כגון בשל קיומם של פתחים, חלונות, ארונות או רכיבי בנין אחרים ויתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 13 בטבלה; לא קיים בית אחיזה כאמור – יותקן בית אחיזה בגובה 87 עד 95 ס"מ מהרצפה ויתקיימו לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.5.7 הדין בבתי אחיזה בכבש <u>והוא יהיה; בתי אחיזה יהיו</u> בניגוד חזותי לקירות.	בתי אחיזה בתוך בניין
	(ב)	נוסף על האמור ב-(א), בבנין שהשירות העיקרי הניתן בו הוא שירות בריאות לילדים, יימצא בית אחיזה <u>שני נמוך יותר לפי פרט 3(ג). נוסף בגובה 68 עד 76 ס"מ ויתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 13 בטבלה. לא קיים בית אחיזה כאמור, יותקן בית אחיזה בגובה 70 עד 75 ס"מ ויתקיימו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 סעיפים 2.5.7 הדין בבתי אחיזה בכבש; בתי אחיזה יהיו בניגוד חזותי לקירות.</u>	
	13.	בדלתות ובשערים בדרך נגישה יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (14), ובכפוף לאמור בתקנות אלה לגבי רוחב המעבר החופשי בפתח במחלקות אשפוז בבית חולים כללי, בכניסה למחלקה שאינה מבוקרת כניסה, תותקן דלת לפתיחה אוטומטית או באמצעות כפתור בניגוד חזותי לסביבתו.	דלתות בדרך נגישה
	13	בדלתות ושערים בבית חולים קיים שהציבור עושה בהם שימוש:	דלתות – הוראות נוספות
	(1)	יתקיימו הוראות סעיף 8.76(ב) בתקנות התכנון <u>לגבי דלת מסתובבת בלבד.</u>	
	(2)	דלתות שמשמשות את הציבור - כנף הדלת או מזוזותיה יובחנו בניגוד חזותי מסביבתן;	
	14.	(א) רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה במקומות אלה לא יפחת מ-90 ס"מ:	פתח בדרך נגישה
	(1)	<u>פתח כניסה ראשית לבנין שניתן בו שירות בריאות בבית חולים קיים;</u>	
	21)	פתח אגף או חדר שמצויים בו אמצעי טיפול של רפואה דחופה;	
	32)	פתח יחידת אשפוז מיוחדת.	
	44)	פתח חדר אוכל או חדר יום	
	55)	חדר בדיקה וטיפול נגיש	

רוחב המעבר החופשי בפתח של בית שימוש, מקלחת ומלתחה נגישים – לא יפחת מ-80 ס"מ.	(ב)		
בפתח אחר בדרך נגישה שאינו נזכר בפסקאות (א) ו-(ב) – 75 ס"מ לפחות.	(ג)		
על אף האמור בפסקה (א), ביחידת אשפוז מיוחדת ששופצה לאחר יום התחילה, יהיה הרוחב החופשי בכל הפתחים בדרך נגישה, לרבות של בית שימוש נגיש ושל מקלחת נגישה – 90 ס"מ לפחות.	(ד)		
במדרגות בשטחי חוץ ושטחי פנים של בנין יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין קיים, הטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה, פסקה (א)(1) בטור ג' שלצד פרט משנה (12), ובלבד שלגבי כמות בתי האחיזה ומיקומם, אדם עם מוגבלות יוכל לאחוז בבית אחיזה לפי בחירתו, ביד ימין או ביד שמאל. <u>על אף האמור, מורשה נגישות שירות רשאי לאשר כי במקום הסעיף האמור יחולו הוראות תקנות הנגישות לבנין קיים, הטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה, פסקה (א)(2) בטור ג' שלצד פרט משנה (12), אם השימוש בחדר מדרגות מסויים על – ידי הציבור מצומצם.</u>	(א)	15.	מדרגות בשטחי חוץ ופנים של בניין
בסימן אזהרה ובפס בניגוד חזותי בקצה שלח מדרגה שהותקנו לאחר יום התחילה יתקיימו הוראות ת"י 1918 חלק 6.	(ב)		
בבנין שעיקר ייעודו ליתן שירות בריאות לילדים יימצא בכבש בית אחיזה נוסף בגובה 68 עד 76 ס"מ ויתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה 13 בטבלה; לא קיים בית אחיזה כאמור, יותקן בית אחיזה בגובה 70 עד 75 ס"מ ויתקיימו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.5.7 הדין בבתי אחיזה בכבש .		15 א.	בית אחיזה נוסף בכבש
על מדרגות נעות ומסועי לכת יחול פרט 8.131 לתקנות התכנון.		16.	מדרגות נעות ומסועי לכת
בדרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין קיים, הטבלה בסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (18).		17.	דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה
מרחק ההליכה מכל נקודה בקומה שיש בה בית שימוש לשימוש הציבור, לבית שימוש נגיש, באותה קומה, לא יעלה על 75 מטר. לא קיים בית שימוש לציבור בקומה מסוימת שניתן בה שירות בריאות, לא יעלה המרחק האופקי לבית שימוש נגיש מכל נקודה בקומה כאמור, לבית שימוש נגיש בקומה אחרת, על 60 מטר.	(א)	18.	בית שימוש נגיש
בית שימוש נגיש כאמור בפסקה (א) ישמש את שני המינים או לחלופין יימצא בית שימוש נגיש אחד <u>לפחות</u> לנשים ובית שימוש נגיש אחד <u>לפחות</u> לגברים.	(ב)		
בבית שימוש שהיה קיים ערב יום התחילה ואמור להיות נגיש – אפשר שיתקיימו בו הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים, הטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה, טור ג'	(ג)		

			לצד פרט משנה (21), פסקאות (ד) עד (יב).
		(ד)	על אף האמור בפסקה (ג), בבנין שניתן בו שירות בריאות בבית חולים קיים, ומתקנים בו בית שימוש נגיש לאחר יום התחילה, יהיה בבנין לאחר התקנה כאמור, בית שימוש נגיש אחד לפחות מטיפוס 2 לפי ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.4, שימש את שני המינים; לא ניתן היה להתקין בית שימוש נגיש מטיפוס 2 עקב פטור שהוצא לפי תקנה XX, יותקן בבנין בית שימוש נגיש מטיפוס 1 לפי ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.4.
		(ה)	בית שימוש נגיש שתקנה זו דנה בו, לא יימנה עם בתי השימוש הנגישים שמשרתים את יחידות האישפוז.
משתנות	19.		במדור שירותים שבו נמצאות משתנות, יתקיימו במשתנה אחת לפחות דרישות ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.8 וכל המשתנות יובחנו בניגוד חזותי לסביבתן.
עמדת הלבשה נגישה	20.	(א)	בחדר טיפולים ובדיקה נגיש שנדרשת בו פשיטת בגדים לצורך הטיפול, תהיה עמדת הלבשה נגישה בצמוד אליו או בתוכו. הייתה העמדה בצמוד לחדר האמור, יהיה המעבר מעמדת הלבשה לחדר בפרטיות.
		(ב)	עמדת הלבשה שהייתה קיימת ערב יום התחילה, תימצא בחלל שניתן להשיג בו פרטיות באמצעות מחיצות קשיחות או וילון, ותכלול ספסל יציב שפניו בגובה 45 עד 50 ס"מ מפני הרצפה; לצד האורך של ה ספסל מייטת מצוי שטח פנוי לפי ת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.7.4. לפחות על אחד הקירות שלצד הספסל, יימצא מאחז יד קבוע לפי ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.1.3(ה). <u>לענין זה, "ספסל" – ספסל לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.1.2 הדן בחלל הכללי של המלתחה, או מיטה.</u>
		(ג)	אם נדרשת התקנת עמדת הלבשה נגישה, תותקן לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.1 הדן במלתחות נגישות.
מקלחות	21.	(א)	בחלק בנין שבו מקלחות לשימוש הציבור תימצא מקלחת נגישה אחת לפחות;
		(ב)	המקלחת תימצא בתא משולב עם בית שימוש ומלתחה נגישים, או כחלל עצמאי;
		(ג)	במקלחת <u>שקיימת ערב יום התחילה</u> ושאמורה להיות נגישה, <u>אם קיימת</u> , יתקיימו הוראות תקנות בנין קיים, הטבלה שבסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (24);
תאורה	22.		בתאורה בבניינים בבית חולים קיים שניתן בהם שירות בריאות יתקיימו הוראות תקנות בנין קיים, הטבלה שבסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (15).
חדר אשפוז מיוחד	23.	(א)	במחלקה שמצויים בה חדרי אשפוז יהיו גם חדרי אשפוז מיוחדים המותאמים לאנשים עם מוגבלות בשיעור של 10% לפחות מסך כל חדרי האישפוז במחלקה, ולא פחות מאחד.
		(ב)	ביחידת אשפוז מיוחדת קיימת - יתקיימו <u>הוראות תקנות בנין קיים, הטבלה שבסעיף 2 בתוספת הראשונה, טור ג' שלצד פרט משנה (3), פסקאות (ב)(3) עד (12), ובמקום "130 ס"מ" בפסקה (6) יבוא "150 ס"מ". דרישות פרט 8.186 בתקנות התכנון; בנוסף תכלול יחידת אשפוז מיוחדת חדר רחצה שיתקיימו בו פרטים 8.187, 8.191, 8.192, 8.193+8.194 – (לדיון) – על אפשרות שהמפרט הטכני של חדר אשפוז מיוחד קיים יהיה כיחידת אכסון מיוחדת בקיים, במקום לפי בניין ציבורי חדש); אפשר שחדר הרחצה הנגיש יהיה בחלל נפרד מבית השימוש הנגיש.</u>

במקלחת שבחדר אשפוז מיוחד אפשר שבמקום כיסא מקובע מתקפל יהיה אמצעי ישיבה יציב אחר שיורה בית החולים.			
על אף האמור ב-(ב),	(ג)		
(1) במקרה שהמקלחת ובית השימוש שמשרתים את חדר האישפוז צמודים אליו אך הכניסה אליהם נפרדת מהכניסה לחדר האישפוז, המעבר מחדר האישפוז למקלחת ולשירותים יהיה בפרטיות. הערה לדיון: תבוצע בדיקה נוספת לגבי המפרט הטכני לגבי מקרה זה.			
(2) במחלקה בה בתי השימוש או המקלחות אינן חלק מחדרי האישפוז ואינם צמודים אליהם, אפשר שיימצא תא משולב שמשרת את יחידת האישפוז, ובו בית שימוש נגיש, מלתחה נגישה ומקלחת נגישה;			
בבית שימוש שמשרת חדר אישפוז שאינו חדר אישפוז מיוחד, ימצא מאחז יד קבוע בצורת L מצדה האחד של האסלה, שיתקיימו בו הוראות אלה:	(א)	.25	בית שימוש ומקלחת שמשרתים חדר אשפוז שאינו מיוחד
(1) הוראות סעיף 2.11.6.3 בת" 1918 חלק 3.1.			
(2) פניו העליונים יהיו בגובה 18 ס"מ עד 24 ס"מ מפני מושב האסלה;			
(3) מקום המפגש בין המוט האנכי לאופקי יימצא במרחק 20 - 25 ס"מ מעבר לקצה הקדמי של מושב האסלה;			
במקלחת שמשרתת חדר אישפוז שאינו חדר אישפוז מיוחד, ימצא מאחז יד אנכי ומאחז יד אופקי, קבועים, היוצרים יחדיו צורה של L, שתסייע לאדם עם מוגבלות המתקלח במקלחת; אורכם של מאחזי היד 60 עד 80 ס"מ וקוטרם 30 – 40 מ"מ; גובה קצהו התחתון של מאחז היד האנכי יהיה 70 עד 80 ס"מ מעל הרצפה. וגובה מאחז היד האופקי בגובה שבין 70 ס"מ עד 80 ס"מ מהרצפה.	(ב)		
באמצעי הפעלה לשימוש הציבור יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין קיים, הטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה, פרט משנה (27).		.26	אמצעי הפעלה
בתחנות תחבורה ציבורית בתחום בית חולים, לרבות בשירות הסעות פנימי בבית חולים, יתקיימו הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003.		.27	תחנות תחבורה ציבורית