

נוסח לדיון בוועדת המשנה לתקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביום 16.2.2016


הערה: טיוטה זו היא טיוטת המשך לטיטה שנדונה ואושרה בוועדת המשנה ביום 8.12.15

9 דרך נגישה בדרך נגישה בתוך בניין בית חולים קיים יתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות בתוך הבניין 11. נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (5) (להלן – פרט משנה 5). על אף


האמור, בצפוף לכך שאם לפי הוראות פרט 1719 דרישות בתוספת זו, רוחב המעבר החופשי הנדרש בפתח לא יפחת מהמפורט בטור א' בטבלה להלן, A-B יהיו כמפורט בטור ב' והסכום (A+B) אזי רוחב המעבר החופשי A יהיה כמפורט בטור בג' ב' -

טור א	טור ב	טור ג
רוחב המעבר החופשי המזערי בפתח, בס"מ (B)	רוחב המעבר החופשי בפרוזדור A אינו קטן מ-	גודלו המזערי של כל אחד מהממדים A ו-B בציריב (א) ו-(ב) ס"מ
90	(230-B) ולא יפחת מ-90 ס"מ	90
80	(220-B) ולא יפחת מ-80 ס"מ	80

( ב )



( א )



(הערה: עריכת הטבלה והשרטוטים עשויים להשתנות בעת הכנת הנוסח לפרסום)

(1) 90 ס"מ, יהיה A או B בפרט משנה (5) האמור, לפי הענין, 90 ס"מ לפחות, והסכום (A+B) יהיה 2.3 מטרים לפחות.

(2) 80 ס"מ, יהיה A או B בפרט משנה (5) האמור, לפי הענין, 80 ס"מ לפחות, והסכום (A+B) יהיה 2.2 מטרים לפחות.

דרך אחרת 10 בדרך המשמשת את הציבור בבית חולים קיים, לרבות בדרך שנדרשה להיות נגישה  
12 לפי תקנות אלה אך ניתן לגביה פטור לפי תקנה 6, התקיימו הוראות טבלת הביצוע  
בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (5), פסקה (א) (2) (הדנה בטיפול  
במכשולים) והוראות טור ג' שלצד פרט משנה (15) (הדנה בתאורה).

13 (א) בבית חולים קיים, למעט אם הוא מחלקה מסוימת בבנין ציבורי אחר, יתקיימו  
11 הוראות אלה: יתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד  
פרט משנה (16) (להלן – פרט משנה (16)), כמפורט להלן:

(1) קיים מערך התמצאות והכוונה שמאפשר לאדם עם מוגבלות להגיע מהכניסות לבית  
החולים ומתחנות להסעת המונים בתוך מתחם בית החולים, ככל שקיימות, למקומות  
שבהם ניתנים שירותי בריאות; בבית חולים קיים שבשטחו מצויים שני בניינים  
קיימים לפחות שניתן בהם שירותי בריאות (להלן – מתחם בניינים), יחולו  
הוראות פסקה (ד) בפרט משנה (16); ואפשר שאחת מהאפשרויות להשלמת  
מערכת ההתמצאות וההכוונה לפי פרט משנה (16) האמור יהיה ליווי שיספק  
החייב לאדם עם מוגבלות;

(2) מערך התמצאות והכוונה כאמור בפסקה (1) יתבסס, ככל שנדרש, על שילוב של  
אמצעים, כגון מערכת ניווט אישי, סימנים מובילים, סימני אזהרה, סימנים מאתרים,  
הכוונה קולית, ליווי אנושי, שלטים לרבות פיקטוגרמות ואמצעים מתאימים אחרים;  
באמצעים אלה יתקיימו הוראות ת"י 1918 על חלקיו השונים, בפרט חלק 4, וכן בקלט  
ובפלט שלהם, ככל שקיימים, יתקיימו הוראות חלק 4 האמור; למען הסר ספק, אפשר  
שמערך כאמור ימומש על ידי ליווי אנושי מטעם החייב בלבדניתן ליווי אנושי מטעם  
החייב כהתמצאות והכוונה כאמור, יהיה החייב פטור מביצוע שילוב האמצעים כאמור  
ברישה של פסקה זו.

בבית חולים קיים שאינו מתחם בניינים, יחולו הוראות פסקאות (ב) עד  
(ג) בפרט משנה (16), פסקה זו לא תחול על מחלקה סיעודית ומחלקה  
לרפואה דחופה;

(3) המערך יספק לאדם עם מוגבלות יכולת התמצאות רציפה בדרך ליעד המבוקש  
באמצעות מידע פשוט, ברור, ואחיד ככל הניתן.

(4) מערך ההתמצאות וההכוונה תוכנן בהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות;

(ב) חבלי לגרוע מהאמור ב-(א), ביקש אדם עם מוגבלות, מראש, יספק לו החייב בביצוע  
נגישות מלווה לצורך הגעה ליעד בבית החולים.

(ג) על אף האמור בפרט משנה (16) האמור, על סימן אזהרה, סימן מוביל לטיפוסיו השונים, סימן בקצה שלח מדרגה, ניגוד חזותי וניגוד מישושי, או סימן מאתר לפי תקנות אלה, שיבוצעו לאחר יום התחילה, יחולו הוראות ת"י 1918 חלק 6 ואפשר שבשטחי פנים של בנין יותקן סימן מוביל מטיפוס 1 לפי ת"י 1918 חלק 6;

(ד) סימן מוביל שתחילתו בקו מגע בין שביל למדרכה, יקושר ברציפות לסימן מאתר שיותקן לרוחב מדרכה כאמור; הייתה זו מדרכה ציבורית שבאחריות רשות מקומית, יפנה בית החולים לרשות המקומית, לא יאוחר מ- 60 ימים מיום התחילה, בבקשה כי תבצע סימן מאתר במדרכה הציבורית.

אזהרה 12 בחלק דרך המשמש את הציבור בשטחי חוץ או פנים, המוגבה מן הסביבה הצמודה 14. אליו ב-5 סנטימטרים לפחות, ואין בו אמצעי הגנה מפני מעידה, יתקיימו הוראות מוגבה מסביבתו האמור טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג', לצד פרט משנה (20) הדן באזהרה בחלק דרך מוגבה מסביבתו.

סימון דלתות 13 דלתות, מחיצות וקירות שקופים יסומנו לפי הוראות ת"י 1918 חלק 4 סעיף 2.2 הדן 15. בדלתות מחיצות וקירות שקופים. מחיצות וקירות שקופים

בתי אחיזה 14 ב**מסדרונות-מעברים** שמשמשים את המטופלים במחלקות אשפוז, יימצאו 16. בתי אחיזה רציפים משני צדי המעברים, למעט בחלקי מעברים אם הדבר אינו ניתן לביצוע בשל קיומם של פתחים, חלונות, ארונות או רכיבי בנין אחרים; בבית אחיזה יתקיימו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.5.7 הדן בבתי אחיזה בכבש והוא יהיה בניגוד חזותי לקירות; ואולם אפשר שבבית אחיזה שהיה קיים ערב יום התחילה, יתקיימו במקום האמור בפרט משנה זה, הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (13).

(ב) בבנין שהשירות העיקרי הניתן בו הוא שירות בריאות לילדים, יימצא במחלקות לאשפוז ממושך ומחלקות שיקום לילדים, בית אחיזה כאמור בפרט 8(ה)(3)(ג)(5)20(ג).

דלתות 15 (א) בדלתות ובשערים בדרך נגישה יתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בדרך נגישה 17. בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (14), ובכפוף לאמור בתקנות אלה לגבי רוחב המעבר החופשי בפתח בפרט-19 ולגבי המידות A ו-B לפי פרט 11;

(ב) במחלקות אשפוז בבית חולים כללי, בכניסה למחלקה שאינה מבוקרת כניסה, תותקן דלת לפתיחה אוטומטית או באמצעות לחיץ העשוי בניגוד חזותי לסביבתו. הלחיץ יימצא בטווח הגעה משותף וללא מכשול לפי ת"י 1918 חלק 1, סעיף 2.6.4.

דלתות – 16 בדלתות ושערים בבית חולים קיים שהציבור עושה בהם שימוש יתקיימו ההוראות  
הוראות 18. הבאות:-  
נוספות

(1) יתקיימו הוראות סעיף 8.76(ב) בחלק ח1 בתקנות התכנון לגבי דלת מסתובבת בלבד;

(2) דלתות שאינן שקופות שמשמשות את הציבור - כנף הדלת או השול בצד שבו היא נפתחת יובחנו בניגוד חזותי מסביבתן.

(3) טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (4), פסקה (ג) הדן במקשרי פנים (אינטרקום).

פתח בדרך 17 (א) רוחב המעבר החופשי בפתח שמקושר לדרך נגישה, במקומות אלה לא יפחת נגישה 19 מ-90 ס"מ:

(1) פתחים במחלקה אגף או חדר לרפואה דחופה והפתחים שבתוכם לרבות לחלקיהם הפנימיים המשמשים למתן שירות בריאות;

(2) פתח יחידת אשפוז מיוחדת ופתחי בית השימוש הנגיש והמקלחת הנגישה המשרתים את יחידת האשפוז, ובכלל זה פתח תא משולב המשרת את היחידה;

(3) פתח חדר אוכל או חדר יום;

(4) פתח חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת והפתחים שבתוכם לחלקיהם הפנימיים המשמשים למתן שירות בריאות.

(ב) בפתח חלל אחר שניתן בו שירות בריאות, שאינו נזכר בפרט משנה (א) – 75 ס"מ לפחות. אם נדרשת הריסת קיר כדי ליישם רוחב מעבר חופשי 75 ס"מ, יורחב אותו פתח כך שרוחבו המעצב החופשי יהיה ל- 80 ס"מ לפחות.  
(הערה: בהגדרה שירות בריאות יתווסף ששירות הבריאות כולל גם שירותים נילוויים לו [שירותים האמורים לאפשר את מתן שירות הבריאות עצמו])

(ג) רוחב המעבר החופשי שבדרך נגישה, המובילה לפתחים שבפרטי משנה (א) ו-(ב), לא יפחת מרוחב הפתחים שבפסקאות האמורות, לפי העניין; למען הסר ספק, תחילתה של הדרך הנגישה האמורה בכניסה נגישה לבניין, ונכללים בה גם פתחי מעברים ואמצעים להתגברות על הפרש גובה.

על אף האמור, על-אפשר שבמחלקה מסויימת שהיא בית חולים קיים ונמצאת בבנין אחר שאינו מוסד רפואי בית חולים קיים, יחול בנוסף, פרט 78(ד) בתוספת השניה.

(ד) בבית חולים שאינו בית חולים לאשפוז כללי, שניתן לו פטור לפי תקנה 6(ב) מהוראת פרט משנה (א), לא יקטן רוחב המעבר החופשי בפתח לפי פרט משנה (א) מ-80 ס"מ; במקרה כאמור, יחול גם האמור לגבי A ו-B לפי בפרט משנה 11-9(ב)2.

(א) במדרגות בשטחי חוץ ושטחי פנים, בין שהן חלק מחדר מדרגות או שאינן, של בית חולים קיים יתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (12) (להלן – פרט משנה (12)), פסקה (א)1; נדרשת תוספת בית אחיזה בחדר מדרגות, לא יוצר רוחב חדר המדרגות בניגוד לתקנות התכנון והבניה, התוספת השניה, פרטים 3.2.2.3, 3.2.3.1(ו), 3.2.4.1(ב), 3.2.19.1(ב), לפי העניין; ואולם מורשה נגישות שירות רשאי לאשר כי במקום פסקה (א)1 האמורה, תחול פסקה (א)2 בפרט משנה (12), אם השימוש בחדר מדרגות מסוים על-ידי הציבור מצומצם מאוד.

(ב) בסימן אזהרה ובפס בניגוד חזותי בקצה שלח מדרגה שהותקנו לאחר יום התחילה יתקיימו הוראות ת"י 1918 חלק 6- הערה: מיותר לפי סעיף 13(ג).

(ג) במדרגות בשטחי חוץ ושטחי פנים של בנין שהשירות העיקרי הניתן בו הוא שירות בריאות לילדים, ימצא בית אחיזה שני נמוך יותר שהפן העליון שלו בגובה 60 עד 65 ס"מ וכן לפי הוראות ת"י 1918 חלק 2 סעיף 2.4.6 הדן בבתי אחיזה במדרגות. ואולם, אם ערב יום התחילה קיים בכבש בית אחיזה שני נמוך יותר, אפשר שבמקום האמור, הפן העליון שלו יהיה בגובה 59 עד 75 ס"מ ויתקיימו בבית האחיזה הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (13), למעט פסקה (2).

מדרגות  
בשטחי חוץ  
ופנים  
18  
20

מדרגות נעות ומסועי לכת 921 על מדרגות נעות ומסועי לכת יחול פרט 8.131 לחלק ח1 בתקנות התכנון. על אף האמור, במדרגות נעות ומסוע לכת, שהיו קיימים ערב יום התחילה, אפשר שהתקיימו הוראות טבלת הבדיקה והביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, פסקה (ב) בטור ג' שלצד פרט משנה (12).

דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה יתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות אל במה ומשטח מוגבה 20 בדרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה יתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות 22. בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (18).

בית שימוש נגיש 21 (א) בפרט זה, "בית שימוש נגיש מטיפוס 2" – בית שימוש שנתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.4; 23. בית שימוש נגיש

(א) במחלקות אישפוז ובשטחים הציבוריים המשרתים אותן, יימצאו בתי שימוש נגישים לשימוש הציבור שאינו מאושפז במחלקות, לפי הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (21).

(א) בתי שימוש נגישים לשימוש הציבור במרפאות חוץ יהיה לפי הוראות אלה - בקומה שיש בה בית שימוש לשימוש הציבור, מרחק ההליכה מכל נקודה בקומה לבית שימוש נגיש, באותה קומה, לא יעלה על 75 מטרים; לא קיים בית שימוש לציבור בקומה מסוימת שניתן בה שירות בריאות, לא יעלה המרחק האופקי לבית שימוש נגיש מכל נקודה בקומה כאמור, לבית שימוש נגיש בקומה אחרת, על 60 מטרים; כפוף למרחקים האמורים וככל האפשר, יימצא בית השימוש הנגיש בקרבה או באותה קומה בה קיים חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת, ככל שקיים.

(ב) בית שימוש נגיש כאמור בפרט משנה (א) ישמש את שני המינים או לחלופין יימצא בית שימוש נגיש אחד לפחות לנשים ובית שימוש נגיש אחד לפחות לגברים; בשתי האפשרויות האמורות, חלק מבתי השימוש המשותפים לנשים וחלק מבתי השימוש לגברים, יהיו עם גישה מצד ימין לאסלה וחלקם עם גישה מצד שמאל לאסלה.

ג) בבית שימוש לפי פרט משנה (א) יהיה בית שימוש נגיש מטיפוס 1 לפי ת"י 1918 חלק 3.1, סעיף 2.11; על אף האמור, אם שהיה קיים בית שימוש ערב יום התחילה שאמור להיות נגיש – אפשר שיתקיימו בו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' לצד פרט משנה (21), פסקאות (ד) עד (יב).

(ד) על אף האמור בפרט משנה (ג), בבנין שניתן בו שירות בריאות בבית חולים קיים, ומתקיימים בו בית שימוש נגיש לאחר יום התחילה, יהיה בבנין לאחר התקנה כאמור, בית שימוש נגיש אחד לפחות מטיפוס 2 לפי ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.4, שישמש את שני המינים.

(ה) בלי לגרוע מהאמור בפרט משנה (ד), בבנין שבו מרפאות חוץ ימצא בית שימוש נגיש מטיפוס 2 אחד לפחות, שישמש את שני המינים. ככל הניתן בסמוך למעליות.

(ו) בבנין שבו מרפאות חוץ ימצא חדר שבו מתאפשרת החלפת חיתול לאדם המתנייע בכסא גלגלים; בחדר זה מתקיימות יתקיימו הוראות של עמדת הלבשה נגישה לפי פרט 25 26, או של חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לפי פרט 24 שניתן לעבור בו מכסא גלגלים למיטה או ספסל. הערה: פרט 25 חוזר ומפנה בעצמו ל-26 – לכן אין צורך ב-25.

(ז) בית שימוש נגיש שתקנה זו דנה בו, לא יימנה עם בתי השימוש הנגשים שמשרתים את יחידות האישפוז.

(ח) ניתן פטור לפי תקנה 6(ב) מהתקנת בית שימוש נגיש מטיפוס 2, יותקן בבנין בית שימוש נגיש מטיפוס 1 לפי ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.4.

משתנות 23 במדור שירותים שבו נמצאות משתנות, יתקיימו במשתנה אחת לפחות דרישות ת"י 24. 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.8 וכל המשתנות יובחנו בניגוד חזותי לסביבתן; ניגוד כאמור ניתן לביצוע לרבות באמצעות מדבקה על הקיר שצמוד למשתנה, שהיא בניגוד חזותי לסביבתה; ממדי המדבקה יהיו כאלה שתוכל להכיל בתוכה עיגול בקוטר 15 ס"מ לפחות.

חדרים 24 בבית חולים קיים, לרבות בכל אחד מבין מחלקה לרפואה דחופה, מרפאת חוץ, לבדיקה 25 ובמחלקת אשפוז, יהיו חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת שיתקיימו בהם הוראות אלה, למעט אם לפי הוראות משרד הבריאות לא נדרשים חדרים ייעודיים לבדיקה או לטיפול במאושפז במחלקה או בשירותי בריאות, מסוג מסויים: נגישות מיוחדת

(1) מספרם יהיה כזה שיבטיח שגם אדם עם מוגבלות יוכל לקבל את כל אחד מסוגי שירותי הבריאות, לעבור את כל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי הטיפולים שניתנים במקום, לרבות אלה הדורשים ציוד רפואי או ניתנים על ידי בעלי מקצוע רפואי; השירותים האמורים יינתנו לאדם עם מוגבלות באותה איכות וזמינות כמו לכלל הציבור;

(2) בחדר כאמור שנדרש בו מעבר מכיסא גלגלים למשטח אחר לצורך בדיקה או טיפול, ימצא שטח חופשי לסיבוב כסא גלגלים לפי ת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.7.4; נדרשה הזזת קיר לצורך התאמת חלל למידות השטח החופשי האמור, הרי שבמידת האפשר יותאם שטחו לכלול עיגול שקוטרו 170 ס"מ לפחות;

(3) בחדר לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת שנדרשת בו הסרת בגדים לצורך הבדיקה או הטיפול, תהיה עמדת הלבשה נגישה לפי פרט 2526, בצמוד אליו או בתוכו; הייתה העמדה בצמוד לחדר האמור, יהיה המעבר מעמדת ההלבשה לחדר בדרך נגישה ובפרטיות.

(4) ככל האפשר יהיה בקרבת חדר כאמור בית שימוש נגיש לפי פרט משנה 23(א2).

עמדת 25 (א) בעמדת הלבשה נגישה, יתקיימו הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.1 הדן תא הלבשה 26. במלתחות נגישות.

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א), אפשר שעמדת הלבשה שהייתה קיימת ערב יום התחילה, תימצא בחלל שניתן להשיג בו פרטיות באמצעות מחיצות קשיחות או וילון, ותכלול ספסל יציב שפניו בגובה 45 עד 50 ס"מ מפני הרצפה; לצד האורך של הספסל מצוי שטח פנוי לפי ת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.7.4 הדן בשטח חופשי לסיבוב. על אחד לפחות מהקירות שלצדי הספסל, יימצא מאחז יד קבוע לפי ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.1.3(ה); לענין זה, "ספסל" – ספסל לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.1.2 הדן בחלל הכללי של המלתחה, או מיטה:

בתא הלבשה נגיש שנדרש לפי פרט 25(3) יימצאו כל אלה:

1. מיטה שממדיה 80 ס"מ רוחב ואורך 180 ס"מ, לפחות, במידת האפשר רוחבה יהיה 90 ס"מ; את פניה העליונים ניתן להביא לגובה 45 עד 50 ס"מ מפני הרצפה וכן לגובה משטח הבדיקה או הטיפול אליו יעבור הנבדק. בתא הלבשה שבו הנבדק מתפשט שלא לצורך בדיקה ועובר בחזרה לכסא גלגלים, כגון בבריכת שחיה טיפולית אפשר שגובה המיטה יהיה בין 45 ל-50 ס"מ מפני הרצפה. מבנה המיטה יאפשר להיצמד אליה מצד הצלע הארוכה ולעבור היצמד אליה עם-מכסא יאפשר להיצמד למשטח המיטה בצד הצלע הארוכה שלה עם-כסא גלגלים בעת ביצוע המעבר. יכול שהמיטה תהיה ניידת ושניתן להביא אותה למצב של עצירה מוחלטת לצורך ביצוע מעבר בטוח מאמצעי עזר לניידות. העומס הכולל בו תעמוד מיטה כאמור יהיה 200 ק"ג לפחות.

אפשר שמיטה שעליה תבוצע הבדיקה או הטיפול תשמש גם להתפשטות או התלבשות ובלבד שמתקיימות בה דרישות סעיף זה.

2. יימצא מאחז יד שסייע לאדם עם מוגבלות לצורך שלבי ההתלבשות.

3. השטח הכולל הנדרש לתא הלבשה נגיש יהיה כזה שאדם עם מוגבלות המתנייע בכסא גלגלים או באמצעי עזר אחר לניידות, יוכל להכנס אליו, להגיע למיטה, ולעבור אליה, אף בעזרת מתקן הרמה או מלווה, בעת הצורך; לצד האורך של המיטה יימצא שטח פנוי לסיבוב לפי ת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.7.4, במידת האפשר, יהיה השטח הפנוי עיגול שקוטרו 170 ס"מ לפחות.

אפשר שחלק מהשטח הפנוי לסיבוב, בשוליו, יהיה חלל חופשי מתחת לריהוט או ציוד מקובעים, שגובהו 68 ס"מ לפחות מפני הרצפה לעומק של 48 ס"מ לכל היותר; אפשר שחלק מחלל חופשי זה יהיה חלל חופשי לכפות הרגליים שעומקו 23 ס"מ וגובהו 23 ס"מ לפחות.

4. עמדת הלבשה תאפשר פרטיות גם אל מול אנשי הצוות;

5. יהיה סידור להנחת או תליית הבגדים ושאר האביזרים הנלוים של אדם עם מוגבלות שיימצא בטווח הגעה לחזית או לצד, לפי הענין, לפי ת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.6.3.

אם הוצא פטור לפי תקנה 6(ב), אם מסיבות הנדסיות לא ניתן לבצע את עמדת הלבשה הנגישה לפי סעיף XX, אפשר שבמקום המיטה האמורה יימצא, משטח מרופד ששטחו 80 על 120 ס"מ, לפחות, שגובהו בתחום 45-50 ס"מ. אפשר שהמשטח יהיה מתקפל.

(א) בחלק בנין שבו מקלחות לשימוש הציבור תימצא מקלחת נגישה אחת ומלתחה נגישה אחת לפחות.

מקלחות 26  
ומלתחות 27  
נגישות

(ב) המקלחת תימצא בתא משולב עם בית שימוש ומלתחה נגישים לפי פרט 29(ג)(3), או כחלל עצמאי. שבתוכו או בצמוד לו מלתחה נגישה-אם המלתחה צמודה למקלחת, יהיה המעבר מהמלתחה למקלחת בפרטיות.

(ג) במקלחת ובמלתחה נגישות יתקיימו הוראות חלק ח1 לתקנות התכנון. על אף האמור,

1) במקלחת-שהייתה קיימת ערב יום התחילה ושאמורה להיות נגישה אפשר שיתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (24).

2) במלתחה נגישה שהייתה קיימת ערב יום התחילה ושאמורה להיות נגישה, אפשר שיתקיימו הוראות פרט 26 בתוספת זו או הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (25).

תאורה 27 בתאורה בבניינים שניתן בהם שירות בריאות בבית חולים קיים שניתן בהם שירות 28. בריאות-יתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (15).

חדרי אשפוז מיוחדים 28 (א) במחלקה יהיו חדרי אשפוז המתאימים גם לאשפוז אנשים עם מוגבלות לרבות 29. אלו המתניידים בכסא גלגלים (להלן – חדר אשפוז מיוחד);

(ב) סך כל חדרי האשפוז המיוחדים יאפשרו לאשפוז בו זמנית, אנשים עם מוגבלות לרבות אנשים המתניידים בכסא גלגלים, בשיעור של 10% לפחות מסך כל המיטות במחלקה, ולא פחות ממיטה אחת.  
(ג)

בפרט זה, "סך כל המיטות במחלקה" – מספר המיטות הכולל כפי שנרשם בתעודת הרישום של בית חולים לפי תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), התשכ"ו – 1966.<sup>1</sup>

(ג) בחדרי האשפוז הנגישים יתקיימו הוראות אלה:

(1) לכל 2 מיטות לכל היותר שבהן מתאשפזים אנשים עם מוגבלות, יהיה בית שימוש נגיש ומקלחת נגישה לפי ההוראות המפורטות בפסקאות (2) ו-3(4) להלן, למעט אם לפי הוראות משרד הבריאות לא נדרשים בית שימוש או מקלחת לשימוש המאושפז במחלקה מסוג זה, כגון מחלקה לטיפול נמרץ כללי וטיפול נמרץ ביילוד (פגייה);

1 ק"ת התשכ"ו, עמ' 1012.

(3) 12 יתקיים האמור בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (30), פסקאות (ב)(3) עד (12), ובמקום "130 ס"מ" בפסקה (6) יבוא "150 ס"מ לפחות"; נדרשה הזזת קיר לצורך התאמת חלל למידות השטח החופשי האמור, הרי שבמידת האפשר יותאם שטחו לכלול עיגול שקוטרו 170 ס"מ לפחות; מאחזי היד לצד האסלה יהיו מקובעים, ולצד הכיור ישאר מקום חופשי שיאפשר מעבר כסא שירותים לצורך חפיפה מעל האסלה תוך כדי תנועה בהמשך לציר האורך של האסלה במקלחת שבחדר אשפוז מיוחד אפשר שבמקום כיסא מקובע מתקפל יהיה אמצעי ישיבה יציב אחר שיורה בית החולים; (להלן – הוראות יחידה נגישה);

אפשר שמקלחת נגישה תהיה בחלל נפרד מבית השימוש הנגיש, ובלבד שיתקיימו הוראות אלה: (1) תא בית שימוש נגיש יהיה מסוג אסלה פינתית לפחות, ויתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 11.2.4 הדן בבית שימוש נגיש; על אף האמור, אם קיים בית שימוש ערב יום התחילה שאמור להיות נגיש – אפשר שיתקיימו בו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' לצד פרט משנה (21), פסקאות (ד) עד (יב). (2) על אף האמור בפסקה (1), יתקיימו בתא בית שימוש נגיש כאמור, הוראות יחידה נגישה הדנות בהזזת קיר, גובה האסלה והמקום החופשי בין לצד האסלה לכיור. (3) – ימצא בבית שימוש נגיש סידור לשטיפה כגון מקלח יד, לשימוש אדם עם מוגבלות גם בעת שהוא יושב על האסלה, ובלבד שאין בכך פגיעה ברמת ההגיינה הנדרשת באותה מחלקה לפי הוראות בית החולים. (4) תא מקלחת נגיש יהיה מסוג תא פתוח או תא סגור ויתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 סעיף 2.2 הדן במקלחת נגישה; על אף האמור, במקלחת שהייתה קיימת ערב יום התחילה ושאמורה להיות נגישה אפשר שיתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (24). (5) על אף האמור בפסקה (4), במקלחת שבחדר אשפוז מיוחד אפשר שבמקום כיסא מקובע מתקפל יהיה אמצעי ישיבה יציב אחר שיורה בית החולים;

(3)(4) על אף האמור בפסקה (2), במקרה שבו המקלחת או בית השימוש, בין אם בתאים נפרדים או בתא אחד, שמשרתים את חדר האשפוז הנגיש צמודים אליו אך הכניסה אליהם אינה מתוך חדר האשפוז המיוחד, יתקיים אחד מאלה:

(1) יבוצע שינוי מבני כך שהמעבר למקלחת או לבית השימוש הנגיש יהיה מתוך החדר;

2) המעבר יהיה בפרטיות שתושג על-ידי אמצעי קבוע שאדם עם מוגבלות יכול להפעיל באופן עצמאי ;

3) במחלקה יימצא תא משולב שמשרת את יחידת האיטפוז, קרוב ככל האפשר אליה, ובו בית שימוש נגיש, מלתחה נגישה ומקלחת נגישה; בתא המשולב יתקיימו הוראות אלה: טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' של צד פרט משנה (23).

1) יימצאו בקבועות והאבזרים הנדרשים בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11 הדן בתא שירותים נגיש; האסלה תמוקם כך שניתן לעבור אליה משני הצדדים (הערה: תא של 'אסלה מרכזית').

2) יימצא משטח רחצה למקלחת שמידותיו 120 ס"מ × 120 ס"מ לפחות שישופע לצורך ניקוז;

3) פני הרצפה בתא יהיו לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף 2.2.4.

4) יימצאו מאחזי יד, ברזים, אבזרים ומושב מקלחת המתאימים לנדרש בת"י 1918 חלק 3.2 סעיפים 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 ו-2.2.9, לפי העניין. (הערה: אלו הדרישות לברזים במקלחת, אבזרים כגון מדפים ומתלים, ומושב מקלחת).

5) משטח מרופד (כגון מיטה) שניתן לשטיפה שממדיו 80 ס"מ רוחב ואורך 180 ס"מ, לפחות, במידת האפשר רוחבו יהיה 90 ס"מ; ניתן להביא את גובה פני המשטח העליונים לגובה 45 עד 50 ס"מ מפני הרצפה. אפשר שהמשטח יהיה מתקפל; מבנה המשטח יאפשר לעבור להיצמד אליו מצד הצלע הארוכה ולעבור אליו מכסא גלגלים היצמד אליו עם מכסא גלגלים בעת ביצוע המעבר, בצד הצלע הארוכה שלו. המשטח יעמוד בעומס אנכי של 200 ק"ג לפחות. לצד המשטח יימצא מאחז יד קבוע אחד לפחות לפי ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף 2.1.3(ה).

6) הרוחב החופשי של פתח התא יהיה 90 ס"מ לפחות, ומשני צדיו יהיה משטח תפקוד לפי ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.3.5 או לחלופין יתאפשר לאדם המתנייע בכסא גלגלים או באמצעי עזר אחר שהגיע בסמוך לדלת, מכל כיוון אפשרי, למשוך את הדלת, לפתוח אותה תוך נסיגה או תנועה הצדה, וכשהיא בדרכו לחלוף על פניה; בפרט מובטח כי יש לו מקום מחוץ לתחום תנועת הדלת כדי לאפשר את פתיחתה;

לצורך ביצוע הבדיקה לפי פסקה זו – השטח שתופס אדם בכיסא גלגלים הוא כאמור בסעיף 2.6.1 בת"י 1918 חלק 1; השטח הכולל של התא ומיקום הקבועות והאבזרים בתוכו, יבטיחו את כל אלה:  
4) שיתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכסא גלגלים או

באמצעי עזר אחר, להגיע לכל אחת מהקבועות והאבזרים בתא, לרבות אסלה, מקלחת, המשטח המרופד, מדף למוצרי רחצה, ולעשות בהם שימוש. שימוש כאמור כולל גם פשיטת

ולבישת בגדים;

- ii. [שהית מלווה בתא יחד עם האדם עם המוגבלות, ובנוסף, במידת הצורך, הימצאות מתקן הרמה;](#)
- iii. [בפרט, לצד האורך של המשטח המרופד יימצא שטח פנוי לסיבוב לפי ת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.7.4; במידת האפשר, יהיה השטח הפנוי עיגול שקוטרו 170 ס"מ.](#)

[אם הוצא פטור לפי תקנה 6\(ב\), אפשר שבמקום משטח \*\*מרופד\*\* שמידותיו](#)

[80 ס"מ X 180 לפחות, יימצא משטח \*\*מרופד\*\* שמידותיו 80 ס"מ X 120 ס"מ לפחות.](#)

[\(4\)\(5\) במחלקה שבה בתי השימוש או המקלחות אינן חלק מחדרי האשפוז ואינן צמודות אליהם, אפשר שיימצא תא משולב שמשרת את יחידת האשפוז, ובו בית שימוש נגיש, מלתחה נגישה ומקלחת נגישה; בתא המשולב יתקיימו הוראות \[פסקה \\(3\\)\\(ג\\) לעיל\]\(#\). \[טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים טור ג' של צד פרט משנה \\(23\\)\]\(#\).](#)

[\(5\)\(6\) אפשר שבמחלקות בהן קיים סיכון למטופל כגון במחלקה לבריאות הנפש, אפשר שבמקלחת נגישה, בית שימוש נגיש או תא משולב, שמשרתים יחידת אשפוז מיוחדת, יהיו מאחזי היד פריקים.](#)

(א) בבית שימוש שמשרת חדר אשפוז שאינו חדר אשפוז מיוחד, ימצא מאחז יד קבוע בצורת L מצדה האחד של האסלה, שיתקיימו בו הוראות אלה:

בית 29  
שימוש 30  
ומקלחת  
שמשרתים  
חדר אשפוז  
שאינו  
מיוחד

(1) הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.11.6.3;

(2) פניו העליונים של המוט האופקי יהיו בגובה 18 ס"מ עד 24 ס"מ מפני מושב האסלה;

(3) מקום המפגש שבין המוט האנכי לאופקי יימצא במרחק 20 - 25 ס"מ מעבר לקצה הקדמי של מושב האסלה;

(ב) במקלחת שמשרתת חדר אשפוז שאינו חדר אשפוז מיוחד, ימצא מאחז יד אנכי ומאחז יד אופקי, קבועים, היוצרים יחדיו צורה של L, שתסייע לאדם עם מוגבלות המתקלח במקלחת; אורכם של מאחזי היד 60 עד 80 ס"מ וקוטרם בין 30 מ"מ עד 40 מ"מ; גובה קצהו התחתון של מאחז היד האנכי יהיה בין 70 עד 80 ס"מ מעל הרצפה, וגובה מאחז היד האופקי בגובה שבין 70 ס"מ עד 80 ס"מ מהרצפה.

(ג) על אף האמור בפרטי משנה (א) ו-(ב),

(1) מאחז יד קבוע בבית שימוש כאמור בפרט משנה (א) או במקלחת כאמור בפרט משנה (ב), שהיה קיים ערב יום התחילה, יראו אותו כמי שהתקיימו בו הוראות פרט משנה (א) ו-(ב).

(2) במקומות בהם קיים סיכון למטופל או לציבור ממאחזי יד, לרבות ממאחזי יד פריק, אפשר שלא יימצאו מאחזי יד כאמור;

(ד) בבית שימוש ובמקלחת שמשרתים חדר אשפוז שאינו חדר אשפוז מיוחד יתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (24), פסקה (9).

30 בבית חולים קיים יימצאו עמדות מודיעין ועמדות שירות נגישות בהתאם להוראות עמדת שירות ועמדת מודיעין 31. אלה:

~~(1) עמדת מודיעין ועמדת שירות נגישות יותאמו למתן שירות גם לאדם המתנייד בכסא גלגלים וגם לאדם עם מוגבלות שמיעה, אפשר שעמדות שונות שבהן ניתן שירות זהה יותאמו כל אחת למתן שירות לאדם עם אחת המוגבלויות כאמור~~

(2) בעמדות שירות במזכירות רפואית, עמדת אחיות ובעמדת מודיעין בבית חולים קיים, בנויות ושאינן בנויות, יתקיימו תקנות 18(א) עד (ב) ו-(ו); עד-20 לתקנות נגישות השירות. בעמדת מודיעין, תחול בנוסף, פסקה (1) בתקנה 20(א) לתקנות נגישות השירות.

אמצעי 31  
הפעלה 32  
באמצעי הפעלה לשימוש הציבור יתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות  
בנין קיים, פרט משנה (27), ובכלל זה יתאפשר לאדם המתנייע בכסא גלגלים  
שמתאשפז בחדר אשפוז מיוחד להפעיל **את אותם** אמצעי הפעלה המיועדים  
לשימוש **או להפעלה בידי** אדם המאושפז בחדר אשפוז **שאינו תדר אשפוז מיוחד**;

בריכת 32  
טיפולית 33  
בבריכה טיפולית בבית חולים קיים,  
(א) - יתקיים האמור בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים בטור ג' שלצד פרט  
משנה (32). כל בריכה טיפולית, אפילו היו במקום בריכות שחיה לא טיפוליות,  
תיחשב כבריכת שחיה עיקרית לעניין פסקאות (ב)(3) ו-(4) בטור ג' שלצד פרט  
משנה (32) האמור.

(ב) בבית אחיזה במדרגות המובילות למים יתקיימו הוראות פרט 20(ג) 9(3)(ג)5).

תחנות 33  
תחבורה 34  
ציבורית  
בתחנות תחבורה ציבורית בתחום בית חולים, לרבות בשירות הסעות פנימי בבית  
חולים, יתקיימו הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת  
נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003.<sup>2</sup>

#### תוספת שנייה

#### מרפאות קיימות

(תקנה 7, פרט 17 19(ג) בתוספת הראשונה)

במרפאה קיימת יתקיימו הוראות תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים למעט תקנות 3, 7, 8, 9(א),  
ו-10(ג)3) ובכפוף להוראות המפורטות להלן:

<sup>2</sup> ק"ח התשס"ג, עמ' 756

1. התאמת מונחים ומעבר מקום

(א) בכל מקום בתקנות הנגישות בבניין ציבורי קיים, יראו כאילו במקום "בניין קיים" יבוא "מרפאה קיימת".

(ב) לענין תקנה 10(ה) לתקנות הנגישות לבנין קיים, יראו כאחראי גם את החייב בביצוע נגישות לפי תקנות אלה ו-"נגישות לקבלת שירות ציבורי" – לרבות קיומו של בית שימוש נגיש לאנשים עם מוגבלות, ~~כשלישימוש כשירות~~ הציבור המבקר במרפאה עומד בית שימוש, ~~זולת אם משרד הבריאות הורה אחרת למרפאה מסויימת;~~

(ב) על אף האמור בתקנה 10(ה) רשאי החייב בביצוע נגישות לפנות לממונה בבקשה לקבלת פטור ממעבר מקום לפי תקנה 10(ה). אם לדעתו העברת אותו שירות בריאות שאליו אין נגישות לאדם עם מוגבלות יחד עם כלל הציבור, מהמרפאה הקיימת בו הוא ניתן למקום שמתקיימות בו הוראות תוספת זו, תוביל לפגיעה מהותית בזמינות השירות לציבור; הממונה, בהסכמת הנציב, רשאי לפטור את החייב ממעבר מקום לפי תקנה 10(ה), ובלבד, שהורו תנאים לאחראי לאספקת שירות הבריאות, כך ששירות הבריאות, ינתן בנוסף למרפאה הקיימת, במקום שהוא נגיש לפי תוספת זו לאדם עם מוגבלות, ובאותה זמינות ואיכות כפי שניתן לכלל הציבור. אישור הממונה והנציב לפטור לפי פרט משנה זה והתנאים שהורו, ינתנו לתקופה קצובה שלא תעלה על ~~תבטלו מאליהם לאחר ארבע חמש~~ שנים, ולאחריה יתבטל מאליו; הממונה בהסכמת הנציב, רשאים לאשר מחדש את הפטור ולהורות על חידוש התנאים או להורות על תנאים אחרים, בכפוף לתקופה הקצובה האמורה; לא יעשו הממונה והנציב כן, אלא לאחר ששקלו מחדש את הנסיבות הצריכות לענין בעת דיון בחידוש הפטור והתנאים. הסבר: הנסיבות עלולות להשתנות בעתיד, ולכן מן הראוי לבחון מחדש את הפטור. למשל, ייתכן ובעתיד יהיו בסביבת המרפאה מקומות נגישים (שלא היו במועד אישור הפטור) שאליהם תוכל לעבור המרפאה שאינה נגישה.

2. מקומות חניית חניה נגישים

(א) יראו מרפאה קיימת לענין תקנה 4(א)2) כבנין קיים חינוי. האחראי לשירות בריאות במרפאה קיימת שאין לרשותה מקום חניה נגיש או שבבנין בו היא נמצאת אין חניון ציבורי שמשרת את הבניין, ובו מקומות חניה נגישים, יפנה לרשות המקומית הנוגעת לעניין, באמצעות דואר רשום, בבקשה כי תקצה מקומות חניה נגישים לאנשים עם מוגבלות סמוך ככל האפשר למרפאה הקיימת. הסבר: הנוסח הועתק ללא שינוי מתקנה 4(א)2) בתקנות הנגישות של בנין קיים.

(ב) בחניון שמתקיימים לגביו כל התנאים שלהלן יוקצו חניות נגישות לשימוש הציבור שמגיע לקבל שירות במרפאה הקיימת, לפי תקנות הנגישות לבנין ציבורי קיים:

(1) החניון נמצא בחזקת קופת החולים;

(2) החניון נמצא במקרקעין שבהם נמצא בניין שבו רק מרפאות קיימות או במרחק שלא עולה על 100 מטר ~~סמוך מה~~מקרקעין כאמור;

- (3) מקומות החניה בחניון משמשים את עובדי המרפאות ;
- (4) אין חניון אחר לשימוש הציבור במרחק של עד נמצא במרחק העולה על 100 מטרים מהכניסה לבניין האמור בפסקה (2);
3. דרך נגישה בדרך נגישה יתקיימו הוראות פרט 1911(ב3) שבתוספת הראשונה לתקנות אלה.
4. כבש על אף האמור בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, בפרטי משנה (7) ו-(11),
- (1) שיפוע כבש שהיה קיים ערב יום התחילה לא יעלה על 8% ; ואולם ניתן שהשיפוע לא יעלה על 10% למרחק של 5 מטרים לכל היותר אם לא ניתן להקטין את שיפוע הכבש האמור ל-8% לכל היותר וניתן אחד מאלה :
- (א) פטור מסיבות הנדסיות באישור מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לפי תקנה 10 לתקנות הנגישות לבנין קיים ;
- (ב) פטור מתקיימת עקב פגיעה מהותית באופיו המיוחד של הבנין לפי תקנה 10(ב) לתקנות הנגישות לבנין קיים, לגבי המרפאה הקיימת.
- (2) השיפוע האורכי של כבש שיותקן לאחר יום התחילה במרפאה קיימת לא יעלה על 8% וככל הניתן – לא יעלה על 6%.
5. מעלית ממדי תא מעלית שהיה קיים ערב יום התחילה יהיה כאמור בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, פסקה (2) בטור ג' שלצד פרט משנה (9) ; בנוסף, גובה קו האמצע של הלחיץ הנמוך ביותר בתא מעלית לא יפחת מ-90 ס"מ וגובה קו האמצע של הלחיץ הגבוה ביותר לא יעלה על 140 ס"מ; הלחיץ המסמן את קומת הכניסה יובחן משאר לחיצי הפיקוד בניגוד מישושי. הסבר : ה-140 ס"מ הוא ציטוט מתקנות הנגישות לבנין קיים
6. מעלון אנכי נדרשת התקנת מעלון אנכי במרפאה קיימת, לפי טבלת הבדיקה והביצוע בתקנות בנין קיים, נוסף על האמור בה בטור ד' שלצד פרט משנה (10), יתקיימו במעלון אנכי בפיר סגור מעל גובה 2 מטרים הוראות התוספת הראשונה, פרט משנה 8(ב)(2)(3)(ד)(4)(ה).
67. מעלון משופע במקרה שנדרש התקנת אמצעי להתגברות על הפרש גובה, וניתן פטור לפי תקנה 10 לתקנות בנין קיים מהתקנת מעלית ומעלון אנכי, יותקן כבש לפי חלק ח1 בתקנות התכנון או מעלון משופע לפי הוראות התוספת הראשונה, פרט משנה 10, טור ב' שלצד פרט משנה (3) בטבלה. 8(ד)(3).
78. פתחים (א) על אף האמור בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, רוחב המעבר החופשי בפתח במקומות אלה, שדרך נגישה מובילה אליו לא יפחת מ-90 ס"מ :
- (1) פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת לשירותי בריאות ;
- (2) חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לפי פרט (14) .

(ב) רוחב מעבר חופשי בפתח חלל אחר שניתן בו שירות בריאות, ובכלל זה פתחי חדרי הרופאים והעוסקים במקצועות הבריאות שאינם נזכרים בפרט משנה (א), יהיה לפי הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, פרט (14).

(ג) רוחב המעבר החופשי שבדרך נגישה, המובילה לפתחים שבפרט משנה (א), לא יפחת מרוחב הפתחים שבפרט האמור, לפי הענין; למען הסר ספק, תחילתה של הדרך הנגישה האמורה בכניסה נגישה לבנין, ונכללים בה גם פתחי אמצעים להתגברות על הפרש גובה.

(ד) ההוראה שבפרט משנה (ג) לא תחול במקרה שבו רוחב המעבר החופשי בכניסה הראשית לבנין בו מצויה המרפאה [הקיימת](#) או בפתח המעלית שמובילה לחדר בדיקה וטיפול מיוחד, קטן מ-90 ס"מ; במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי בכל הפתחים המפורטים בפרט משנה (א) ובפרט משנה זה, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ.

(ה) לגבי דלת סובבת קיימת בדרך נגישה, שאינה נפתחת באופן אוטומטי – שלא מתקיימת בה הדרישה [לגבי משטח תפקוד ושטח קיר חופשי לפי](#) [בתי"י 1918](#) חלק 3.1. סעיף 2.3.5.1 (ג), יימצא אמצעי טכני לפתיחת הדלת באופן עצמאי, כגון פתיחת דלת באמצעות לחיצה על לחיץ; האמצעי יעמוד בדרישות 1918 חלק 1 [בסעיף 2.6.3 הדן בטווחי הגעה של אדם המתנייד בכסא גלגלים](#).

מדרגות [89](#). במדרגות שהן חלק מחדר מדרגות בבנין שכולו מרפאות קיימות או מכונים קיימים לשירותי בריאות, יתקיימו הוראות שבפרט [18-20](#) בתוספת הראשונה.

מובחנות דלתות [910](#). אגף הדלת או השול [האגף](#) בצד שבו היא נפתחת בדלתות שאינן שקופות שמשמשת את הציבור במרפאה קיימת, יובחנו בניגוד חזותי מסביבתן.

הכוונה [101](#). האמור בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, בפסקה (ב) בטור ג' שלצד פרט משנה [1](#). (16), יחול גם על מרפאה קיימת שפתח הכניסה אליה נמצא בסמוך למדרכה או שביל ציבוריים;

בנוסף, יחול פרט [113-3](#) בתוספת הראשונה.

בית שימוש נגיש [111](#). על אף האמור בטבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, בטור ג' שלצד פרט משנה (21) [2](#). (להלן – פרט משנה (21)) -

(1) בפסקה (א), לא יחול הפטור לפי תקנה 9(ב) או לפי התוספת השלישית לתקנות הנגישות בבנין קיים;

(2) אם במרפאה קיימת, קיים בית שימוש המשמש את הציבור, יימצא במרפאה תנאים גם בית שימוש נגיש, אף אם קיימים בתי שימוש נגישים במקומות אחרים באותו בניין מחוץ לתחום מרפאה; לענין זה, "בית שימוש נגיש" – כמפורט בפרט משנה (21), לענין פרט משנה (א) (1) ו-(2). על אף האמור, בבית מרקחת שהוא מרפאה קיימת וקיים בו בית שימוש המשמש את הציבור, אפשר שבית שימוש נגיש שישמש את מבקריו יימצא בבנין בו מצוי בית המרקחת.

(2)

חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת 141 במרפאה קיימת יהיו חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת שיתקיימו בהם הוראות 3. אלה :  
נגישות מיוחדת

(1) מספרם יבטיח שגם אדם עם מוגבלות יוכל לקבל במרפאה את כל אחד מסוגי שירותי הבריאות, להיבדק בכל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי הטיפולים שניתנים שם, בין באותו החדר ובין במספר חדרים, לרבות אלה הדורשים ציוד רפואי או ניתנים על ידי בעלי מקצוע רפואי, וכן סוגי שירותי בריאות שבהם מתבצעת הכנה, השהיה או התאוששות לאחר קבלת השירות, השירותים האמורים יינתנו לאדם עם מוגבלות באותה איכות וזמינות כמו לכלל הציבור;

(2) בחדר כאמור שנדרש בו מעבר מכסא גלגלים למשטח אחר לצורך בדיקה או טיפול, יימצא שטח חופשי לסיבוב כסא גלגלים לפי ת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.7.4; נדרשה הזזת קיר לצורך התאמת חלל למידות השטח החופשי האמור, יותאם במידת האפשר שטחו לכלול עיגול שקוטרו 170 ס"מ לפחות.

(3) בחדר טיפולים ובדיקה נגיש שנדרשת בו הסרת בגדים לצורך הבדיקה או הטיפול, תהיה עמדת הלבשה נגישה לפי פרט (1314), בצמוד אליו או בתוכו; הייתה העמדה בצמוד לחדר האמור, יהיה המעבר מעמדת הלבשה לחדר בדרך נגישה ובפרטיות.

עמדת הלבשה 131 בעמדת הלבשה הנדרשת לפי פרט 13(3) במרפאה קיימת, יתקיימו הוראות התוספת 4. הראשונה, פרט 26, פסקאות (1) עד (5). אם הוצא פטור לפי תקנה 10 לתקנות הנגישות לבנין קיים, אפשר שבמקום המיטה האמורה ימצא משטח מרופד שממדיו לא יפחתו מ-75 ס"מ על 120 ס"מ, לפחות, וגובהו 45-50 ס"מ. אפשר שהמשטח יהיה מתקפל. שהייתה קיימת ערב יום התחילה, ואמורה להיות נגישה לפי פרט משנה 14(3), יתקיימו הוראות טבלת הביצוע בתקנות נגישות בנין קיים, טור ג' של צד פרט משנה (25), או, הוראות פרט 25 שבתוספת הראשונה.

עמדת מודיעין 15. בעמדת מודיעין ובעמדת שירות נגישות ובמזכירות רפואית, בנויות ושאינן בנויות, ועמדת שירות נגישות יתקיימו תקנות 18(א), (ב) ו-(ו); לתקנות נגישות השירות. בעמדת מודיעין, תחול בנוסף, פסקה (1) בתקנה 20(א) לתקנות נגישות השירות. יתקיימו הוראות פרט 31 בתוספת הראשונה. ותאמו למתן שירות גם לאדם המתנייד בכסא גלגלים וגם לאדם עם מוגבלות שמיעה; אפשר שעמדות שונות בהן ניתן שירות זהה יותאמו כל אחת למתן שירות דד לאדם עם אחת המוגבלויות כאמור. בעמדות שירות ומודיעין, בנויות ושאינן בנויות, יתקיימו תקנות 18 עד 20 לתקנות נגישות השירות.

ברכה טיפולית 16. בברכה טיפולית יתקיימו הוראות פרט 32-33 שבתוספת הראשונה.