

נוסח לדיון בוועדת המשנה לתקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביום 9.2.10

15. מעלית

- (א) דרך נגישה תוביל לתוך אל מעלית ומתוכה.
- (ב) עומקו של תא המעלית לא יפחת מ- 1.20 מטרים, רוחבו לא יפחת מ- 80 סנטימטרים ורוחב המעבר החופשי בדלת לא יפחת מ- 70 סנטימטרים;
- (ג) בדלתות המעלית יימצאו אמצעי הגנה למניעת הילכדות בהן או פגיעה מהן, בהתאם לת"י 2481 חלק 0 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה- דרישות יסוד¹ בסעיף הדין בהגנה בזמן פעולת הדלתות.
- (ד) בתא מעלית שקיים בו לחיץ לסגירת הדלתות, ישארו דלתות התא פתוחות מרגע הגעת התא לתחנת עצירה למשך 7 שניות. (לבדיקה נוספת של הנציבות)
- (ד) בתא מעלית שיש לה שלוש תחנות עצירה לפחות, יימצאו -
- (1) מערכת כריזה המודיעה על מספר הקומה שבה נפתחת דלת המעלית והשירותים הציבוריים העיקריים הניתנים באותה קומה; הכריזה תושמע בבירור, באיטיות, ובעוצמה הנוחה לשמיעה למי שמצוי בתא המעלית; הכריזה תהיה בשפה רשמית הנפוצה במקום שבו פועלת המעלית ניתן שירות ציבורי בבנין על ידי גוף ציבורי— תושמע הכריזה בשפה עברית ובשפה הערבית, במקרה אחר— בשפה שמדברים בה מרבית המבקרים בבנין.
- (2) אות חזותי לציון מספר הקומה שהגיעה אליה המעלית.
- (ה) על לחיצים בתא מעלית יחולו הוראות אלה:
- (1) קווי האמצע של כל אחד מהלחיצים בתא המעלית יהיו בגובה שבין 90 ל-140 סנטימטרים מעל לרצפת תא המעלית;
- (2) כל מידע הנוגע להפעלת לחיצי המעלית יופיע באופן מובלט על הלחץ או לצידו לפי ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדין בשילוט מישושי ויהיה בניגוד חזותי.
- (3) לחיץ קומת היציאה יימצא בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר הלחיצים.
- (ו) בבנין קיים שאין בו בית שימוש נגיש בכל קומה, יצוין בתא המעלית, לפי ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדין בשילוט, מידע בדבר הקומות שמצויים בהן בתי שימוש נגישים. בבנין שיש בו יחידות מיוחדות – אפשר שמידע כאמור יימסר בעמדת קבלה-שירות מאויישת.
- (ז) בתחנת עצירה, מחוץ למעלית -
- (1) יושמע אות שמע שיציין את רגע תחילת הפתיחה של הדלתות או לחלופין אם רמת הרעש שמשמיעות הדלתות עצמן הוא 45 dB(A) לפחות— אין צורך באות שמע נוסף;
- (2) יידלק אות חזותי לציון הגעת המעלית וכיוון תנועתה שילווה באות שמע; אות השמע לציון תנועת המעלית יהיה צליל אחד לעליה ושני צלילים לרידה;
- יחולו סעיפים 5.4.3.1 עד 5.4.3.3 בת"י 2481 חלק 70

¹ י"פ התשס"ו, עמ' 2161.

- (3) בלוח הלחיצים בתחנת עצירה שמחוץ לתא המעלית יתקיימו הוראות פרט משנה (ה).
- (4) במקום ציבורי לאיכסון, במפלסים שמעל קומת הכניסה הראשית, רשאי החייב בנגישות להחליש את אותות השמע האמורים בפסקאות (1) ו-(2) כדי למנוע הפרעה, אם תחנת העצירה של המעלית סמוכה ליחידות האכסון, ובלבד שאותות השמע יישמעו על ידי מי שיעמוד ליד תחנת העצירה.
- (5) ~~מול פתח המעלית בגובה 1.80 מטרים יצוין מספר הקומה בדפוס, בניגוד חזותי, לפי ת"י 1918 חלק 4, בסעיפים הדנים בשילוט מעליות, בגובה אותיות, ספרות וסמלים ובסעיף הדין בעיצוב אותיות וספרות;~~
- (ח) היו בבנין קיים מספר מעליות סמוכות זו לזו המשרתות אותם מפלסים, יתקיימו הוראות פרטי משנה (ג) עד (ז) ומעלית אחת לפחות מתוכן תעמוד גם בהוראות פרט משנה (ב) תעמוד מעלית אחת לפחות בהוראות פרט משנה (ב), ותסומן בסימון הבין-לאומי לאנשים עם מוגבלות לפי ת"י 1918 חלק 4, ובכל שאר המעליות יתקיימו הוראות פרטי משנה (ג) עד (ח) לפחות.
- (ט) במעלית עם מערכת פיקוד יעדים יתקיימו, בנוסף על האמור בפרטי משנה (א) עד (ז), הוראות אלה:
- (1) ~~תא המעלית הקרוב ביותר להתקן הפיקוד בתחנה יהיה תא המעלית שיופעל כמעלית נגישה על ידי מערכת הפיקוד. ת"י 2481 חלק 70 סעיפים 5.2.3, 5.4.2.5 וסעיף 5.4.3.4~~
- (2) יחולו הוראות פרט 8.124(1) עד (3)(ד) וכן פרט 8.125 בקומת הכניסה בסמוך להתקן הפיקוד, במקום בולט לעין יימצא מסך שתוקרן עליו מצגת חזותית לפי הוראות אלה:
- (א) יתקיימו בה הוראות תקנות נגישות השירות;
- (ב) ~~המסך יוצב לפי ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדין בשלטים התלויים על קירות;~~
- (ג) ~~המצגת תדריך כיצד להשתמש במעלית עם פיקוד יעדים, תוך הדגשת השימוש בלחצן המיוחד עם סמל הנגישות הבין לאומי, העשוי לסייע לכל סוגי אנשים עם מוגבלויות, וייחודה של מעלית עם פיקוד יעדים בהשוואה למעלית רגילה;~~
- (ד) ~~המצגת החזותית תלויה במצגת מוקלטת קולית, ברורה, איטית ובעוצמה מתאימה למי שמצוי ליד התקן הפיקוד ובכיתוביות;~~
- (ה) ~~המצגות החזותית והקולית יכילו מידע שאינו מורכב, בשפה פשוטה ומובנת, תוך המחשה באמצעות איורים או דמויות.~~
- (י) בפרט זה, "מעלית עם מערכת פיקוד יעדים" – מעלית שבה קומת היעד נרשמה בתחנה ולא בתא המעלית הגדרתה בפרט 8.30 לתקנות התכנון.

16. מעלון אנכי ומעלון משופע

- (1) דרך נגישה תוביל אל מעלון וממנו.
- (2) מעלון אנכי ומעלון משופע =
- (א) יהיו זמינים ותקינים בכל עת שהמקום הציבורי שהם מצויים בו פתוח לציבור;
- (ב) יעמדו בבדיקות תקופתיות לפי כל דין;
- (ג) יצוין עליהם באופן ברור ובולט לעין לפי ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן בשילוט
- (1) המועד האחרון שבו נבדק ומועד הבדיקה הבאה;
- (2) העומס המרבי על מעלון כאמור;
- (3) נמצא מעלון משופע בדרך לבית שימוש נגיש, אזי במקום מרחק אופקי מצטבר של 80 מטרים בפרט 18(א)(2) יבוא 40-50 מטרים.

17. מדרגות, מדרגות נעות ומסועי לכת

- (א) במדרגות בבנין קיים ומחוצה לו ייתקיימו אלה:
- (1) אם מדרגות אינן חלק מחדר מדרגות – ימצא בהן בית אחיזה לפי פרט 14
- (א) אם מדרגות אינן חלק מחדר מדרגות – ימצא בהן בית אחיזה לפי פרט 14
באופן שיאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לפי בחירתו, ביד ימין או ביד שמאל, כגון על ידי שיימצאו בתי אחיזה משני צידי מהלך המדרגות או בית אחיזה יחיד במרכזן;
- (ב) בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות יתקיימו הוראות סעיף 2.6.7(ב) לת"י 1918 חלק 3.1
- (ג) בראש מהלך המדרגות ימצא סימן אזהרה שיתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן במשטחי אזהרה למדרגות
- (2) אם מדרגות הן חלק מחדר מדרגות –
- (בא) אם מדרגות הן חלק מחדר מדרגות – ימצא בהן בית אחיזה אחד לפחות לפי פרט 14;
- (ב) בקצות השלחים שנמצאים בקצות כל מהלך מדרגות יתקיימו הוראות סעיף 2.6.7(ב) לת"י 1918 חלק 3.1
- (1) וקיימת מעלית בבנין קיים כאמור המקשרת בין אותם מפלסים שביניהם מקשר מהלך המדרגות – בית אחיזה אחד בלבד לפחות בצד המדרגות שבו מצויה ידו הימנית של מי שיווד במדרגות, לאורך מהלך המדרגות המצוי מעל מפלס הכניסה הראשית לבנין קיים; – לאורך מהלך המדרגות המצוי מתחת מפלס הכניסה הראשית לבנין קיים – בית אחיזה אחד בלבד בצד המדרגות שבו מצויה ידו הימנית של מי שעולה במדרגות;

(2) ולא קיימת מעלית כאמור – בית אחיזה בכל אחד מצידו מהלך המדרגות.

(2) החלל שמתחת למהלך הראשון של גרם מדרגות יהיה חסום למעבר עוברים ושבים, לפי דרישות ת"י 1918 חלק 1 לעניין מכשולים בדרך.

(ב) במדרגות נעות בבנין קיים שיש בו מדרגות נעות שמשמשות להתגברות על הפרש גובה בין מפלסים, קיימת גם מעלית שתחבר בין מפלסים כאמור מחוצה לו ייתקיימו אלה:

(1) היו מדרגות נעות משמשות להתגברות על הפרש גובה בין מפלסים, תימצא מעלית שתחבר בין מפלסים כאמור;

(ג) במקרים המפורטים להלן יינקטו האמצעים הבאים – במדרגות, מדרגות נעות ומסוע –

(2) אם נתקיימו שני אלה בנוגע למדרגות נעות:

(1) בעת שהבנין פתוח לציבור המדרגות אינן פועלות ברציפות;

(2) בעת שהמדרגות הנעות פועלות לא יותר מהשליח הראשון נמצא בצמוד ובמפלס מקום הכניסה למדרגות הנעות

בפתחי מדרגות נעות ומסוע לכת "מצא משטח שרוחבו כרוחב המדרגות הנעות או מסוע הלכת, לפי הענין, ועומקו 60 ס"מ בצמוד לפתח המדרגות הנעות, והוא שונה במקום פני השטח מהריצוף שסביבו כגון על המנוע בניגוד מישושי לסביבתו.

מסוע (3)

18. בית שימוש נגיש

(א) בבנין קיים שנתקיימו בו כל אלה: אינו פטור מבית שימוש נגיש לפי התוספת הששית ושבעמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו או אילו במועד התחלת בנייתו, הוצא היתר כאמור, לפי הענין, היה חייב בבית שימוש נגיש לפי כל דין או היה חייב בבית שימוש מיוחד לפי תקנות התכנון, או שמצוי בו בית שימוש המשמש בפועל את הציבור המבקר בו, יהיה מספר בתי השימוש הנגישים ומיקומם כמפורט להלן:

(1) אין לגבוי הבניין לבנין הקיים לא ניתן פטור מבית שימוש נגיש לפי התוספת הששית;

(2) נתקיים אחד מאלה:

(א) במועד הוצאת היתר הבניה להקמתו או אילו במועד התחלת בנייתו,

הוצא היתר כאמור, לפי הענין, היה חייב בבית שימוש נגיש לפי כל דין

או היה חייב בבית שימוש מיוחד לפי תקנות התכנון;

(ב) מצוי בו בית שימוש המשמש בפועל את הציבור המבקר בו,

יהיה מספר בתי השימוש הנגישים ומיקומם כמפורט להלן:

(1) לא יעלה המרחק האופקי המרבי שאדם עם מוגבלות צריך לעבור מכל מקום בקומה בבנין קיים בדרך נגישה ~~חמינה למעבר~~ אל בית השימוש הנגיש הקרוב

ביותר באותה קומה לא יעלה; על 100 מטרים;
 (2) לא נמצא בית שימוש נגיש בקומה בבנין קיים. לא יעלה המרחק האופקי המצטבר שעל אדם עם מוגבלות לעבור מכל מקום בקומה כאמור עד לבית שימוש נגיש שבקומה אחרת בבנין קיים, על 80 מטרים, ואולם אם נמצא מעלון משופע בדרך הנגישה מקומה כאמור עד לבית שימוש נגיש בקומה אחרת, יבואו 40-50 מטרים. במקום 80 המטרים האמורים, והכל בכפוף לכך -

- (1) שאם בית שימוש נגיש כאמור מצוי בשטח ציבורי משותף בבנין קיים - בית השימוש מופעל ומתוחזק על ידי גוף המנהל את הבנין הקיים;
 (2) שסך כל בתי השימוש הנגישים במקום להתקהלות כהגדרתו בפרט 23 שתפוסתו כמפורט בטור א להלן לא יפחת מהמפורט בטור ב לצדו:

טור א	טור ב
תפוסה	מספר בתי שימוש נגישים
עד 500 איש	אחד משותף לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים
עולה על 500 איש ואינו עולה על 5000 איש	שניים המשותפים לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים
5000 איש ומעלה	ארבעה, המשמשים לשני המינים או שניים לנשים ושניים לגברים

(ב) על אף האמור בפסקאת משנה (א), בתי שימוש נגישים יימצאו בבית קולנוע, בתאטרון, באתר בריכת שחיה, במכון כושר המצויים בבניין שבו שימושים מעורבים במרכז מסחרי, יימצא בית השימוש הנגיש בתחום בית הקולנוע אך אם קיימים בתי שימוש נגישים במקומות אחרים באותו בניין או קומה מחוץ לתחום של כל אחד מן האמורים לעיל.

(ג) במקום ציבורי לאיכסון – יחול האמור בפסקת משנה (א) רק לגבי מפלסים שבהם ניתן שירות ציבורי אך אין בהם יחידות איכסון, כגון מפלס כניסה ראשית שאין בו יחידות איכסון.

(ד) בית שימוש נגיש יימצא, ככל האפשר, בתוך מדור שירותים קיים.

(ה) דרך נגישה תוביל אל בית שימוש נגיש.

(ו) בבית שימוש נגיש יתקיים האמור בפרט 19(א).

(ז) דלתות באגף השירותים שמובילות לבית שימוש נגיש יהיו ללא מגוף דלת.

(לא נזכר בחלק 3.1 ס' 2.11.10)

(ח) דלת לתא בית השימוש הנגיש יתקיימו תנאים אחד מאלה:

- (1) היא תיפתח החוצה. אפשר שהדלת תיפתח או לתוך תא בית השימוש, אולם אם מתקיימות בתוך התא הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן במידות משטחי התפקוד - אפשר שהדלת תיפתח לתוך תא בית השימוש הנגיש, או ממדי התא מאפשרים סיבוב כיסא גלגלים בתוכו מעבר לתחום פתיחת הדלת לפי ת"י 1918 חלק 1, בסעיף הדן בסיבוב, יחולו עליה הוראות פרט 12 לעניין דלתות פנים;
- (2) תינמצא דלת הנפתחת בגרירה במקביל לקיר, כשהיא נמצאת במסילה הקבועה במשקוף העליון הזה, ובלבד שיישמר מעבר חופשי רוחב פנוי למעבר של 75-80 סנטימטרים לפחות;
- (3) ידית פתיחת הדלת תהיה בניגוד חזותי לכנף הדלת.
- (ט) המידות של בית שימוש נגיש בין קירותיו הפנימיים יהיו 1.36×1.66 מטרים ומבנהו כמפורט בציר 2 בנספח לחלק זה;
- (י) באסלה יתקיימו הוראות אלה:
- (1) המרחק מהקצה הקדמי שלה עד לקיר שמאחוריה לא יפחת מ-65 סנטימטרים;
- (2) באחד מצדי האסלה שלא יימצא בו כיור לפי פרט משנה (יג)(1), יישמר מירוח פנוי שרוחבו 75 סנטימטרים לפחות;
- (3) גובה מושב האסלה, כסה האסלה יהיה 45 עד 50 סנטימטרים מעל פני הרצפה.
- (4) מי האסלה לא יודחו באמצעי המופעל ברגל.
- (יא) בבית השימוש יימצאו מאחזי יד לפי פרט 20.
- (יב) בבית שימוש נגיש יימצאו האבזרים הבאים: אסלה, כיור, מאחזי יד, מראה, מיתקן לנייר טואלט, מיתקן לסבון נוזלי, מיתקן לייבוש ידיים או לניגובן, אשפתון ומתלה, ויתקיימו תנאים אלה: בהם הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן באבזרים בשירותים נגשים למעט הדרישה ללחצן לקריאת חירום אלא אם דרש אותה גורם הפועל לפי דין.
- (1) מיקום האבזרים יאפשר שימוש נוח בהם, ולא יפריע לתמרון כיסא הגלגלים בחלל התא ולמעבר מכיסא הגלגלים לאסלה.
- (2) תפעול האבזרים יתאים לשימוש ביד אחת ולשימוש של בני אדם בעלי חולשה בפעולות הגפיים העליונות;
- (3) ידית השטיפה של האסלה, מחזיק נייר טואלט, סידורי סיבון ידיים ומגבת יימצאו במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להשתמש בהם בנקל, ובלבד שהמיתקן לנייר טואלט לא יפריע לשימוש במאחז היד ולתפקוד המשתמש בתא.
- (ג) בתוך תא בית שימוש יימצא כיור רחצה אשר -
- (4) יהיה נגיש גם לאדם המתנייע בכסא גלגלים; הייתה הגישה שלו אל האסלה

רק מצד אחד – ימצא הכיור במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להגיע אליו ולהשתמש בו;

- (21) פניו העליונים יהיו בגובה של 80 עד 90 סנטימטרים מעל הרצפה;
- (32) ברז המים שבו יהיה מסוג המאפשר הפעלתו ללא שימוש באצבעות; לברז המופעל בלחיצה תידרש לחיצה קלה בלבד; לא ימצא ברז שהפעלתו באמצעות הרגל.
- (43) מתחתיו יישמר חלל ברכיים חופשי, פנוי ממכשולים בגובה 68 סנטימטרים לפחות מהרצפה;

(ד) מראה שרוחבה 45 סנטימטרים לפחות תימצא מעל לכיור, כך שהקצה העליון שלה לא יהיה נמוך מ-1.75 מטרים והקצה התחתון לא יהיה גבוה מ-90 סנטימטרים מפני הרצפה, ובאופן שאדם נמוך קומה או אדם המתנייע בכפא גלגלים יוכל לראות בה את פניו.

(טו) בצמוד לכיור, בצד המרוחק מן האסלה, ימצא משטח או מדף בגובה פני הכיור להנחת חפצים; קצותיו של המשטח יהיו מעוגלים, אורכו 30 סנטימטרים לפחות ורוחבו 15 סנטימטרים לפחות, בכל מקרה לא יבלוט המשטח מעבר לחזית הכיור;

(זז) מתקן לסבון נוזלי יימצא בסמוך לכיור והפעלתו תתאים לדרישות המפורטות בפרט משנה (יג), (1), (2), ו-(4).

(זח) תחתית מיתקן לייבוש הידיים או לניגוב תימצא בגובה 120 עד 130 סנטימטרים מפני הרצפה.

(יח) בתא בית שימוש יימצא מיתלה בגובה 1.20 עד 1.40 מטרים מפני הרצפה.

(יט) קיימת מבואה לבית שימוש נגיש, יתקיימו בה הוראות אלה:

(1) יתקיימו בהמבואה הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן במידות משטחי התפקוד

(2) קיים במבואה כיור בו יתקיימו הוראות פרט משנה (יג) (2) עד (4), ואם היו מספר כיורים במבואה, כיור אחד מהם יעמוד בהוראות כאמור;

(3) במבואה יתקיימו הוראות פרט משנה (טו);

(4) קיים מיתקן לייבוש ידיים – יתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן באבזרים בשירותים נגישים תת-הסעיף הדן במיתקן לייבוש הידיים פרט משנה (זח);

19. ניגוד חזותי במשתנה בית שימוש שאינו בית שימוש נגיש

(א) במדור שירותים אלה – תיבחנו משתנה מהקיר שסביבה – אלה באמצעות

ניגוד חזותי על ידי שימוש באמצעים מתאימים:

- (1) האסלה מהקיר שסביבה או מושב האסלה מסביבתו;
- (2) משתנה ביחס לקיר שסביבה או מרכז משתנה או פתח ניקוזת מסביבתה;

(ב) בבנין קיים שמצויים בתי שימוש המשמשים בפועל את הציבור המבקר בו, יתקיימו בתא בית שימוש אחד לפחות בכל מדור נשים ובתא בית שימוש אחד לפחות בכל מדור גברים, הוראות אלה:

(1) היה רוחב תא 80 סנטימטרים לפחות –
) דלת התא תיפתח החוצה;

א
(
) גובה פני מושב האסלה מהרצפה יהיה בין 45 סנטימטרים ל-48 סנטימטרים; אפשר שגובה כאמור יושג על ידי מגביה אסלה שיקובע אליה בצירי המכסה, ובלבד שמושב האסלה ניתן להרמה;

ג) יתקיימו הוראות פרט 12(5);

) יימצא מאחז יד קבוע מצדו האחד של מי שיושב על האסלה, שיתקיימו בו הוראות פרט 20 לענין ממדי מאחז יד קבוע ואופן התקנתו (להלן – מאחז ה-L), למעט בעניינים אלה:

(1) פניו העליונים יהיו בגובה 18 עד 24 סנטימטרים מפני מושב האסלה;

(2) ציר האורך שלו יימצא במרחק של 34 עד 38 סנטימטרים מציר האורך של האסלה;

(3) נקודת המפגש בין המוט האנכי לאופקי תימצא במרחק 20 סנטימטרים מעבר לקצה הקדמי של מושב האסלה.

(2) עלה רוחב התא על 85 סנטימטרים, יימצא בו, בנוסף, מאחז אופקי קבוע בצדה השני של האסלה שאורכו בין 50 ל-60 סנטימטרים, ויתקיימו בו הוראות פסקה (1)(ד)(1) עד (3).

(3) על כנף הדלת יימצא שלט שעליו רשום "תא עם מאחזי יד".

(ג) למען הסר ספק, תא כאמור לא ייחשב בית שימוש נגיש לפי פרט 18.

20. מאחזי יד בבית שימוש נגיש

(ד) ~~בתא בבית שימוש נגיש~~ יימצאו מוטות אופקיים ואנכיים בדרך הזולפי פרט 8.13 (ו) לתקנות התכנון² או לפי ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן במאחזי יד בשירותים נגישים למעט הדרשות בעניין

² (1) קוטרם לא יהיה קטן מ-25 מילימטר ולא גדול מ-40 מילימטר;

עמידה בבדיקות של מאחזי יד כאמור, ואולם החייב בבדיקת הנגישות יבדוק באופן חזותי אם מתקיימות הוראות האמורות בעניין המידות מאחזי היד וכן –

(1) לגבי מאחז היד המתקפל, האם כשהמאחז מובא למצבו האנכי אינו נופל מעצמו למצב אופקי והאם יש עיוותים במבנה מאחז היד המתקפל, במיוחד באזור ציר הסיבוב;

(2) לגבי כל סוגי מאחזי היד, האם יש סימנים באזור החיבור לקיר של שבר בקיר או במאחז היד, ויודא תקינות חיבור מאחזי היד לקיר על ידי לחץ אנכי ואופקי באמצעות יד הבודק על מאחזי היד וניסיון שלפיתם מהקיר. תי-1948 חלק 3 בסעיף במאחזים

(א) עיגון מאחז יד לקיר ולרצפה יהיה בטיחותי, והמאחזים יימצאו כך שהם עומדים בעומסים הנדרשים לפי פרט משנה (ה) 5)

(ב) צורת המאחז תהיה נוחה לתמיכה ולאחיזה ביד; קוטר מאחז שצורתו עגולה יהיה 3 עד 4 סנטימטרים; רוחב מאחז שצורתו אינה עגולה לא יפחת מ-3 סנטימטרים ולא יעלה על 6 סנטימטרים; עוביו יאפשר לפיתה נוחה ופינותיו יהיו מעוגלות בקוטר 3 מילימטרים לפחות.

(ג) כל המאחזים, על חלקיהם השונים, לרבות רכיבי העיגון, יהיו עשויים חומר קשיח; עמיד בפני שיתוך; גימור מאחז לא יגרום פציעה או נזק למשתמש בו.

(ד) בכל צד של אסלה המקביל לציר האורך שלה יימצא מאחז יד, ובלבד שאם במקביל לציר האורך של האסלה יש קיר במרחק של עד 50 סנטימטרים ממנה, יימצא מאחז יד קבוע, במקרים אחרים יימצא מאחז יד מתקפל.

(ה) על מאחז יד המתקפל ממצב אופקי למצב אנכי יחולו אלה:

(1) מרכז יימצא במרחק של 32 עד 40 סנטימטרים מציר האורך של האסלה;

(2) הוא יעוגן אל הקיר שבגב האסלה או יימצא בצמוד לו, על גבי עמוד מתאים

שיעוגן לרצפה; בתא עם אסלה הממוקמת על הציר החוצה את מרכז התא;

יהיה מרחק שני המאחזים המתקפלים מציר האורך של האסלה זהה; אורך

המאחז המתקפל יהיה 75 עד 90 סנטימטרים וקצהו הקדמי יגיע עד קדמת

האסלה לפחות; פניו העליונים של המאחז, כשהוא נמצא במצב שירות, יהיו

בגובה 75 עד 85 סנטימטרים מהרצפה; קצהו החופשי יוגבל בתנועה

אופקית מרבית של 5 מילימטרים;

(3) קיפול המאחז אל הקיר או מן הקיר למצב שירות יתאפשר בפעולה אחת;

(2) בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה, יותקן מוט אנכי באורך 60 סנטימטר לפחות שקצהו התחתון יהיה בגובה 75 עד 85 סנטימטר מהרצפה; המוט יותקן מעל קצהו הקרוב לכיור של המוט האופקי האמור בפסקה (3), אך לא פחות ממרחק של 95 סנטימטר מהקיר שבגב האסלה;

(3) בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה יותקן מוט אופקי באורך 60 סנטימטר לפחות, שחלקו העליון יהיה בגובה 75 עד 85 סנטימטר מהרצפה וחלקו האחורי יותקן במרחק 15 עד 35 סנטימטר מהקיר שבגב האסלה;

(4) המוטות האמורים בפסקאות (2) ו-(3) יותירו מרווח גריפה של 4 עד 12 סנטימטר מפני הקיר שעליו הם מותקנים וניתן יהיה לחבר את המוטות ליחידה אחת;

(5) כל מוט יעוגן משני קצוותיו, על ידי שלושה ברגים לפחות, בכל קצה, המותאמים לדרישות היצרן והתקן החל במקום ייצורם; הברגים יוסתרו על ידי מכסה מתאים (רוזטה) כך שלא יהיו גלויים לעין;

(6) בקיר שבגב האסלה, או צמוד לו, על גבי עמוד חיצוני מיוחד המותאם למוט והמעוגן לרצפה בצורה בטיחותית באמצעות 4 ברגים לפחות, יותקן מוט מתרומם ממצב אופקי למצב אנכי; המוט יהיה באורך 75 עד 85 סנטימטר, וצדו העליון, במצב אופקי, יהיה בגובה 75 עד 85 סנטימטר מהרצפה; המוט יורכב במרחק של 75 עד 80 סנטימטר מהקיר המקביל והקרוב לציר האורך של האסלה, על המוט להישאר במצב אנכי בכוחות עצמו באמצעות אמצעי המחוזה חלק מובנה בו שימנע את נפילתו הפתאומית למצב אופקי; צורת המוט המתרומם האמור בפסקה זו יכולה להיות

אובלית או מלבנית ובלבד שתהיה נוחה לתמיכה והחזקה ביד; רוחב המוט לא יעלה על 60 מילימטר ועוביו לא יעלה על 40 מילימטר;

(7) כל המוטות, על חלקיהם השונים, יהיו עשויים מחומר קשיח, עמיד ובלתי מחליד וכל קצוות המוטות יהיו מעוגלים באופן המונע פציעה ופגיעה כלשהי;

- ביד אחת ובכוח שאינו גדול מ-30 ניוטון;
- (4) מאחז קיים יוחלף בחדש אם אינו נשאר במצבו האנכי, באמצעות חלק בלתי נפרד ממנו, שנועד למנוע את נפילתו החופשית למצב אופקי, או למקרה שחלק כלשהו במאחז מעוות או שהחיבור לקיר רופף;
- (5) במקום שיימצא בו יעמוד מאחז בעומס אופקי של 60 ק"ג לפחות ובעומס אנכי של 100 קילוגרם לפחות, בלי שייגרם לו נזק, בדיקת העמידות של מאחז בעומסים הנדרשים, תיעשה בהפעלת הכוחות בקצה המאחז, במקום המרוחק ביותר מנקודת העיגון שלו ולכל רוחבו, למניעת הפעלה של עומס נקודתי; בתום הבדיקה, לאחר הסרת העומס, השקיעה השוירית לא תעלה על 0.5 אחוזים מאורך המאחז.
- (+) במאחז יד קבוע יתקיימו הוראות אלה:
- (1) הוא יורכב ממוט אופקי ומוט אנכי, שכל אחד מהם באורך 60 סנטימטרים לפחות, והם מחוברים ביניהם כיחידה אחת או כשני חלקים נפרדים היוצרים לאחר התקנתם זה בצמוד לזה צורת T;
- (2) מקום המפגש בין קצה אחד של החלק האופקי ובין הקצה התחתון של החלק האנכי יימצא במרחק 90 עד 95 סנטימטרים מהקיר שבגב האסלה; הקצה האחר של החלק האופקי יימצא בין מקום המפגש האמור ובין הקיר שבגב האסלה; פניו העליונים של המאחז האופקי יימצאו בגובה 75 עד 85 סנטימטרים מהרצפה;
- (3) מסביב למאחז יהיה מרווח חופשי לגריפת יד במרחק 4 סנטימטרים לפחות מפני המאחז, ולא יימצאו מיתקנים אחרים בקרבתו המפריעים לאחיזה בו;
- (4) נמצאו שני מאחזי יד קבועים מצדי האסלה, לא יעלה הפרש הגובה בין פניהם העליונים של המאחזים על 2 סנטימטרים.
- (5) במקום שיימצא בו יעמוד המאחז בפני כוח שלילפה אופקי של 30 ק"ג לפחות ועומס אנכי של 100 ק"ג לפחות, בלי שייגרם לו נזק; בדיקת עמידות המאחזים בעומסים הנדרשים תיעשה בהפעלת הכוחות במרכז המאחז, כך שהעומס יתפלג על פני משטח שרוחבו 7 סנטימטרים.

21. אזהרה והכוונה

(א) בפרט זה -

- "סימן אזהרה", "סימן מאתר", "סימן מאתר בתוך בניין", "סימן מוביל" - כהגדרתם בחלק ח'1, שטח המורכב מגבשושיות מעוגלות בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתו ונועד להזהיר מפני סכנה או שינוי במרחב.
- "אמצעי הכוונה" אחד מאלה:
- (1) אמצעי 1 שולי דרך שהם ברציפות בניגוד חזותי ובניגוד מישושי

למדרג שביניהם;

(2) אמצעי 2 – קו מפגש הנמשך באופן רציף ממקום אחד במרחב למקום

אחר בין שני משטחים צמודים זה לזה שהם בניגוד חזותי ובניגוד מישושי זה לזה; מצד אחד לפחות של קו המפגש תימצא רצועת הליכה נגישה שרוחבה 130 סנטימטרים פנויה ממכשולים.

(3) אמצעי 3 – סימן הכוונה הנמשך באופן רציף ממקום אחד במרחב

למקום אחר בו; הסימן יהיה מורכב מפסים מקבילים כך יהיה בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתו; בצדו האחד של הסימן יימצא רוחב של 50 סנטימטרים פנוי ממכשולים ומצדו השני תימצא רצועת הליכה נגישה שרוחבה 130 סנטימטרים, פנויה ממכשולים.

(ב) במקומות המצויינים בטור א בטבלה שלהלן יימצאו סימן אזהרה או אמצעי

הכוונה בדרך לפי המפורט בטור ב לצידו. על בנין קיים יחולו הוראות אלה:

(א) פרטים 8.70 עד 8.77 לחלק ח'1 בשינויים אלה:

(1) בכל מקום בפרטים שמופיע "בנין" יראו כאילו היה כתוב "בנין קיים":

(2) בפרט 8.74 (ב) המילים "וממנו אל מעלית המצויה במפלס הכניסה" – לא

יחולו.

(3) בפרט 8.75 –

(א) חלופה א בשרטוט 8.75 לא תחול;

(ב) במקום " במרחק 110 סנטימטרים" יראו כאילו כתוב "במרחק שלא

יעלה על 110 סנטימטרים בכפוף לכך שאדם העומד לצד קצה הסימן יגרום לפתיחה אוטומטית של דלת ההזזה"

(4) בפרט 8.77 (ב) המילים " וליד מקום להעלאת נוסעים והורדתם" – לא

יחולו.

(1) סימן מוביל בתוך בנין יתחיל מהכניסה העיקרית לבנין ויוביל ממנה

לעמדת המודיעין בבנין, וממנה עד לסימן המאתר הסמוך למעלית המרכזית

שבמפלס הכניסה הראשית; אין בבנין מעלית ועמדת מודיעין, יסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה הראשית לבנין.

(2) הוראות פסקה זו לא יחולו על בנין קיים שהוא מרכז קניות לרבות קניון

ומקום להתקהלות, ובמקומו יחולו הוראות אלה:

(א) בהמשך של סימן מוביל אל הכניסה העיקרית לבנין קיים יימצא

סימן מוביל בתוך הבנין הקיים.

(ב) סימן כאמור יוביל אל –

(1) עמדת המודיעין במרכז קניות, לרבות בקניון;

(2) לעמדת שירות למכירת כרטיסים לשירותים הציבוריים

הניתנים בו במקום להתקהלות.

בפרט פסקה זה – "הכניסה העיקרית לבנין קיים" – הכניסה אליה מגיע רוב ציבור הולכי הרגל לבנין;

(ד) האמור בפסקאות (ב) ו-(ג) לא יחול על על בנין קיים שאינו שייך לקומפלקס

בניינים;

לענין זה – "קומפלקס של בניינים" – שני בניינים קיימים לפחות, המצויים זה

בקרבת זה, שניתנים בהם שירותים ציבוריים משלימים או גלויים זה לזה כמשמעותם בפרט 2(ב)3. כגון קמפוס אוניברסיטה, מוזיאון ישראל

טור ב	טור א		
סימון	מיקום		
<p>(1) בדרך העיקרית המובילה אל בנין כאמור יימצאו אמצעי הכוונה שתחילתם במדרכה הקרובה לבנין, במסלול הקצר ביותר לכניסה הראשית, ממנה לעמדת המודיעין, אם קיימת, וממנה עד לפתח המעלית המרכזית באותו מפלס.</p> <p>(2) פחת רוחב הדרך העיקרית האמורה מ-2 מטרים, יהיו אמצעי ההכוונה האמורים אחד מבין אמצעי 1 או אמצעי 2; אחרת - יהיו אמצעי ההכוונה האמורים אחד מבין אמצעי 2 או אמצעי 3.</p>	תפוסתו 500 איש לפחות	(1)	
	ניתן בו שירות ציבורי או מיועד בעיקרו לאדם עם מוגבלות ראייה;	(2)	
סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות ובתחתיתו לפי ת"י 1918 חלק 2 בסעיף ה' ה' ה' במשטחי אזהרה למדרגות;	מדרגות מחוץ לבנין קיים ובתוכו		
סימן אזהרה בראש הכבש ובתחתיתו, לפי ת"י 1918 חלק 2 בסעיף ה' ה' ה' במשטחי אזהרה למדרגות	כבש		
סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות נעות ובתחתיתו, לפי ת"י 1918 חלק 2 בסעיף ה' ה' ה' במשטחי אזהרה למדרגות, וקצה כל שלח יימצא בניגוד חזותי לסביבתו;	מדרגות נעות		
סימן אזהרה בקצוות מסוע לפי ת"י 1918 חלק 2 בסעיף ה' ה' ה' במשטחי אזהרה למדרגות	מסוע המשמש להעברת הולכי רגל		
סימן אזהרה משני צידי הדלת לפי ת"י 1918 חלק 2 בסעיף ה' ה' ה' במשטחי אזהרה למדרגות.	דלת הנפתחת באופן אוטומטי ודלת מסתובבת		

<p>(1) בהנמכת המדרכה שהיא תחילתו של מעבר החציה יימצא סימן אזהרה לפי ת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן בפני השטח של הנמכת מדרכה;</p>	(1)	<p>מעבר חציה</p>
<p>(2) אמצעי 3 שרוחבו 60 סנטימטרים יימצא לרוחב מדרכה, בכיוון ציר התנועה של אדם החוצה כביש במעבר חציה; תחילתו בשולי סימן האזהרה שבהנמכת מדרכה וסופו בקצה המדרכה או לכל רוחב המסלול הנגיש, לפי הענין;</p>	(2)	
<p>(3) גבולות מעבר החציה יהיו בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתם; לניגוד חזותי לענין זה, ייחשב גם סימן מעבר חציה בפסים לבנים וכהים ברורים, לסרוגין.</p>	(3)	

22. מפסקים וכפתורי הפעלה על משטח אנכי

באמצעי הפעלה לשימוש הציבור בבנין קיים, כגון מפסקים, כפתורים, לחצנים, ומתגים, אם היה זה מקום ציבורי לאיכסון – בחמישה אחוזים מיחידות האיכסון ובלא יותר מ-15 יחידות כאמור, יתקיימו הוראות ת"י 1918 בסעיף הדן באמצעי הפעלה; ואולם אם נמצאו אמצעי הפעלה על משטח אנכי וכללו לחיצים מובלטים או מידע בניגוד מישושי – ימצאו הלחיצים בגובה שבין 110 ל-120 סנטימטרים ומתאפשרת גישה מהצד לאמצעי ההפעלה לפי ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בטווח הגעה לצד, החלק הגבוה ביותר אותו יש להפעיל באמצעי ההפעלה לא יעלה על 140 סנטימטרים.

23. מקום להתקהלות

(א) בפרט זה -

"מקום להתקהלות" – מקום שמתכנסים בו בני אדם באופן מאורגן ובכלל זה אולם קולנוע, אולם תאטרון, אמפיתאטרון, אולם המשמש בית תפילה, אולם למשחקי ספורט, אצטדיון, בית כנסת (עזרת נשים ועזרת גברים), אולם אירועים, חדר ישיבות, בית משפט, ובית דין;

(ב) במקום להתקהלות יימצאו מקומות ישיבה נגישים לבני אדם עם מוגבלות המתנייעים בכסא גלגלים או בעזרת אמצעי עזר אחר, לפי הוראות אלה:

(1) שטח הרצפה החופשי של מקום ישיבה מיוחד לאדם עם מוגבלות יהיה ברוחב של 80 סנטימטרים לפחות ובאורך 1.20 מטרים לפחות, ודרך נגישה לפי פרט 13(ב) ו-(ג) מובילה למקום ישיבה כאמור;

(2) מספר מקומות הישיבה המיוחדים הכולל לבני אדם עם מוגבלות המתנייעים בכסא גלגלים, במקום כאמור הם כאמור בפרט 8.210 לתקנות התכנון מאת:

מקומות הישיבה המפורטים בטור א בטבלה להלן יהיה בשיעור כמפורט בטור ב לצדו ובכפוף לדרישות הנוספות שבטור ג לצדם:

טור א	טור ב	טור ג
מקומות הישיבה שמספרם	מספר מקומות הישיבה המיוחדים לא יפחת מ-	דרישות נוספות
עד 900	מקום ישיבה מיוחד אחד לכל 150 מקומות ישיבה ולא פחות משניים	יכול שהמקומות המיוחדים יוסדרו על ידי קיפול או הרחקה של מקומות ישיבה
מעל 900	6 מקומות ובנוסף מקום אחד לכל 250 מקומות ישיבה מעל 900 או חלק מהם	לפחות מחצית המקומות המיוחדים יהיו פנויים דרך קבע
מעל 10,000	42 מקומות ובנוסף מקום אחד לכל 400 מקומות ישיבה מעל 10,000 או חלק מהם	לפחות מחצית המקומות המיוחדים יהיו פנויים דרך קבע

האמור בטבלה יתקיים בכל מקום להתקהלות המשמש יחידה בפני עצמה, בפרט אם הוא אחד מתוך מקבץ מקומות להתקהלות סמוכים, כגון אולם הקרנה במקבץ אולמות קולנוע.

(3) בכפוף לדרישות המפורטות בטבלה שבפסקה (2), יכול שהמקומות המיוחדים יוסדרו על ידי אפשרות קיפול או סילוק זמני של מספר מקומות ישיבה מתאים, ואם מקומות הישיבה מסודרים בהיקף שולחן, כגון בחדר ישיבות, יעמדו מקומות מיוחדים כאמור בדרישות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדין בחללים חפשיים לרגליים ולכפות רגליים.

אם חזיתו של מקום ישיבה מיוחד גובלת במפלס נמוך יותר וקיימת סכנת נפילה, יותקנו בחזית אמצעי הגנה אלה:

1. סף מוגבה או רכיב הגנה שפניו העליונים בגובה 9 ס"מ לפחות ותחתיתו בגובה 5 ס"מ לכל היותר מעל פני רצפת השטח המיועד לכיסא גלגלים;
2. מחסום שימנע סכנת נפילה של אדם הולך.

(4) המקומות המיוחדים לא ימצאו במעברים, ויהיו צמודים למקומות ישיבה רגילים, באופן שתתאפשר לאדם עם מוגבלות ראות נוחה למוקד הפעילות במקום כאמור, ותוביל אליהם ומהם דרך נגישה לשאר השירותים הציבוריים באותו מקום כגון בית שימוש נגיש או מזנון; באצטדיון, באולם המשמש לתחרויות ספורט, ובמקום להתקהלות המשמש למופעים ואירועים המוניים ימוקמו מקומות הישיבה המיוחדים באופן שבעת שהקהל עומד על רגליו הוא

לא יסתיר לאדם יושב במקום מיוחד.

(5) בנוסף לאמור בפסקאות (3) ו-(4), במקום להתקהלות מאורגנת של הציבור שמקומות הישיבה שבו מקיפים מוקד פעילות מכל עבריו ותפוסתו 1000 איש לפחות (כגון אצטדיון, היכל ספורט או אמפיתאטרון), יכול שמקומות הישיבה המיוחדים יימצאו כולם בצלע אחת של מקום ההתקהלות שהיא צלעו הארוכה, ובלבד שבתי שימוש נגישים ומקומות חניה נגישים יימצאו בסמוך לצלע כאמור, וכן יימצאו דרכים נגישות ממקומות החניה הנגישים ומבתי השימוש הנגישים שיובילו למקומות המיוחדים כמו גם לשאר השירותים הציבוריים במקום התקהלות כאמור.

(6) במקום להתקהלות מאורגנת של הציבור שמקומות הישיבה בו אינם מקובעים לרצפה, כגון באולם או בגן אירועים וכן בבתי אוכל, שליש לפחות משטח ההתקהלות העיקרי, כיחידה שלמה, יהא נגיש בתוכו וממנו ואל שאר השימושים הציבוריים במקום; נמצא חלק משטח ההתקהלות בשטחי החוץ של הבנין הקיים, יהיה גם שליש משטח התקהלות בשטחי חוץ נגיש באותו אופן.

(1ב) על אף האמור בתוספת זו, במקום להתקהלות קיימת דרך נגישה אל המקומות המיוחדים (הכוונה היא שבמקום הכינוס גופו תידרש נגישות לפחות למקומות המיוחדים אך לא בהכרח לכל המפגשים שעליהם משתרע מקום הכינוס; לגבי שירותים הנילווים למקום להתקהלות (בית שימוש, מזנון...) – אלו חייבים להיות נגישים) (ואולם אין באמור בפסקה זו כדי לפטור מהמצאות אמצעי הנגשה לאדם עם מוגבלות בראיה לפי תוספת זו.

(ג) על אף האמור בתוספת זו, בבנין קיים שמתקיימים בו שני אלה: בבית תפילה – חולו הוראות פרט זה בכפוף לכך שאם היו בבית תפילה אזורים נפרדים לגברים ולנשים; ואחד מהם ממוקם במפלס השונה ממפלס הכניסה (להלן – החלק הנפרד), אפשר שבמפלס שונה מהמפלס שבו ממוקם החלק הנפרד יימצאו –
(1) נערכת בו פעילות טכסית, דתית או רוחנית, באזורים נפרדים לגברים ולנשים דרך קבע, כגון בית תפילה ובית לוויות;
(2) –לאחד מאזורים אלה (קרי – גברים או נשים) לא מובילה דרך נגישה (אזור לא נגיש), אזי אפשר שיתקיים אחד מאלה:
(א) במפלס נגיש בבנין תימצא קבוצת מקומות ישיבה הכוללת את כל
אלה:

(1) מספר מקומות מיוחדים הנדרשים לפי פרט משנה (ב) עבור האזור הלא נגיש;
(2) מספר מקומות ישיבה רגילים שמספרם גדול פי 2 ממספר המקומות המיוחדים לפי פסקה (1).

(4) קבוצת מקומות ישיבה הכוללת מספר מקומות מיוחדים לפי פרט משנה (ב)

~~המיועדים לחלק הנפרד;~~

~~(2) מספר מקומות ישיבה רגילים שמספרם גדול פי 1.5 ממספר המקומות~~

~~המיוחדים לפי פסקה (1).~~

(ב) יכול שלאזור הלא נגיש תוביל דרך נגישה שלא מתוך הבנין.

24. עמדת שירות

בעמדת שירות יתקיימו הוראות תקנות נגישות השירות לענין זה.

25. מקום ציבורי לאכסון יחידה מיוחדת

(א) בפרט זה -

"מקום ציבורי לאכסון א" – מקום ציבורי לאיכסון שבמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו, ואם לא הוצא היתר – אילו הוצא היתר בניה בתחילת מועד בנייתו, לא היה חייב ביחידות מיוחדות לפי תקנות התכנון;

"מקום ציבורי לאכסון ב" - מקום ציבורי לאיכסון שבמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו ואם לא הוצא היתר – אילו הוצא היתר בניה בתחילת מועד בנייתו, היה חייב ביחידות מיוחדות לפי תקנות התכנון;

(ב) ~~במקום ציבורי לאכסון יימצאו ערכות עזר לשמיעה לאדם עם מוגבלות בשמיעה לפי~~

~~הוראות תקנות נגישות השירות.~~

(ג) במקום ציבורי לאכסון יימצאו יחידות מיוחדות לפי הוראות אלה:

(1) מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי לאכסון מתוך סך כל יחידות האכסון כמפורט בטור א להלן לא יפחת מהאמור בטור ב לצידו לגבי מקום ציבורי לאכסון א', ולא יפחת מהאמור בטור ג לגבי מקום ציבורי לאכסון ב':

טור א	טור ב	טור ג
סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי	מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי לאכסון א'	מספר היחידות המיוחדות במקום הציבורי לאכסון ב'
עד 7	לא נדרש	לא נדרש
מ-8 עד 75	1	1
מ-76 עד 150	2	2
מ-151 עד 225	3	3
מ-225 עד 300	3	4
לכל 75 יחידות אכסון נוספות	1	1

לדיון: מוצע לאמץ את הטבלה שבחלק ח'1 לתקנות התכנון והבניה (שם)

מטבלה מתחילה מ-6 יחידות אכסון).

- (2) אל יחידה מיוחדת תוביל דרך נגישה;
- 3א) ביחידת אכסון מיוחדת יימצא שטח לסיבוב לפי דרישות ת"י 1918 חלק
(1.1. ייתאפשר לאדם עם מוגבלות המתיייע בכיסא גלגלים, להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת, לרבות חדר רחצה ומרפסת חרף קיומם של רהיטים.
- (3) מוט למשיכה לצורך סגירה לפי ת"י 3.1 בסעיף הדן באמצעי עזר לסגירה
[2.3.7.2]; יהיה בכל אגף דלת ביחידה מיוחדת; מוט למשיכה לפי פרט
12(5)א) יהיה בכל כנפי דלת ביחידה מיוחדת בכיוון שיוצאים אליו;
- (4) קיים מפתן בדלת של יחידה מיוחדת, הוא לא יתרומם יותר מ-2 סנטימטרים מעל הרצפה בשני צדדיו ושיפועו לא יעלה על 50 אחוזים;
- (5) היחידה המיוחדת תכיל לפחות אסלה, כיור רחצה ומקלחת;
- (6) כל קבועות השרברבות על אבזריהן יימצאו כך שיוותר מן הצד שניגשים אליהם ממנו מרחב חופשי בקוטר מעגל של 1.30 מטרים לפחות ממפלס הרצפה עד לגובה 65-68 סנטימטרים מעל הרצפה;
- (7) ביחידה מיוחדת תימצא מקלחת שיתקיימו בה הוראות פרט 27;
- (8) ציר האסלה יימצא במרחק 45 סנטימטרים מהקיר הסמוך, אם קיים, הקצה הקדמי של האסלה יימצא במרחק 70 סנטימטרים מהקיר שבגב האסלה;
גובה האסלה יהיה 42 עד 45 סנטימטרים מהרצפה; בצד האסלה, המרחק מהקיר הבמקביל לציר האורך שלה, ייוותר מרחב חופשי ברוחב 80 סנטימטרים לפחות; לצד האסלה יימצאו מאחזי יד כאמור בפרט 20;
- (9) ברזים ביחידה מיוחדת יהיו ברזי ידית או ברזים המופעלים באמצעי אלקטרוני, ויימצאו בהישג ידו של אדם היושב בכסא גלגלים;
- 10) גובהו העליון של הכיור יהיה בין 80 ל-90 סנטימטרים מן הרצפה, ומתחתיו יישמר חלל חופשי עד לגובה 68 סנטימטרים; ברז הכיור יורכב לכיור עצמו או למשטח אופקי הצמוד לו;
- 11) ביחידה מיוחדת תימצא מראה כאמור בפרט 18(ד);
- (
12) אבזרי העזר, כגון מתלי מגבות, מחזיקי נייר, מיבשי שיער וכיוצא באלה, יימצאו בהישג ידו של אדם נמוך קומה ושל אדם היושב בכסא גלגלים.
- (ד) במקום ציבורי לאכסון מן המנויים בפרט (7) בתוספת הראשונה לחוק, בכל פתח של יחידות אכסון, שמספרן הכולל כמספר היחידות המיוחדות שצריכות להימצא בו לפי תקנות אלה - יימצא מנעול, הננעל באמצעות מפתח פשוט שיאפשר נעילה ופתיחה של דלת בפתח כאמור מחוץ ומתוך היחידה במפתח יחיד הזהה לכל הפתחים ולכל היחידות; לענין זה, "מפתח" כגון מפתח פתיחת דלת מעלית המצוי בידי כבאי.
- ה) בבית אבות ובכל מקום שבו ניתנים שירותי לינה לטווח ארוך לאנשים זקנים

עצמאיים, יהיה שיעור יחידות האכסון המיוחדות לפחות 5 אחוזים מסך כל יחידות האכסון בבניין.
בבניין לאכסון שאינו בניין מגורים שהותקנו בו XX סוויטות לפחות, תהיה יחידה אחת מסוג זה יחידת אכסון מיוחדת.

(1)