



## שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

ט' בסיון התשע"ו  
15 ביוני 2016  
לש\_278\_2016

לכבוד:  
ח"כ איתן כבל  
יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת

שלום רב,

### הנדון: צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר) (תיקון), התשע"ו-2016

1. צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר) (תיקון), התשנ"ב-1992 (להלן – הצו), מותקן בידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובחשכמת השר לביטחון פנים. הצו טעון אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
2. הצו קובע דרישות מקצועיות להפעלת מחסן של מכלי גפ"מ מיטלטלים ומכלי מחנאות, ובין היתר מתיר הפעלת מחסן עזר בבניין מגורים ובחצריו, בתנאים שנקבעו בו (מחסן עזר הינו אתר שבו מאחסנים למטרות מסחריות גפ"מ במכלים מיטלטלים ובמכלי מחנאות שסך כל קיבולם אינו עולה על 500 ק"ג).
3. לדעת מנהל ענייני בטיחות הגז במשרד, הפעלת מחסן עזר בבניין מגורים או בבניין ציבורי ובחצרותיהם, מהווה סכנה של ממש לבטיחות הציבור.
4. לפיכך, מוצע לתקן את הצו, כך שיאסור על הקמה והפעלה של מחסן עזר בבניין מגורים או בבניין ציבורי ובחצרותיהם, למעט אחסון של מכלי מחנאות בכמות מוגבלת בבית מסחר הנמצא בבניינים כאמור ובחצריהם, בתנאים המפורטים בצו.
5. התיקון מוצע בהסכמת השר לביטחון פנים ובהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה.
6. מצ"ב נוסח התיקון המוצע לצו, בצירוף הסכמת השר לביטחון פנים ואישור היועצות עם שר הכלכלה והתעשייה; אודה בעד קבלת אישור ועדת הכלכלה של הכנסת לתיקון המוצע לצו.

בברכה,

ד"ר יובל שטייניץ

העתק: מר שאול מרידור, מנכ"ל המשרד  
גב' דרורה ליפשיץ, היועצת המשפטית  
מר חן בר-יוסף, מנהל מינהל הדלק והגז  
מר יהודה גסנר, מנהל ענייני בטיחות הגז  
מר אפרים צעדי, מנהל אגף פיקוח ובטיחות

רח' יפו 216, ת"ד 36148 ירושלים 91360 טל' 02-5006711 פקס: 02-5006715

כתובתנו באינטרנט: [www.energy.gov.il](http://www.energy.gov.il)

gov  
www.gov.il



משרד הכלכלה והתעשייה  
לשכת השד

כ"ד אדר ב תשע"ו  
3 אפריל 2016  
2016-0161-20



לכבוד :  
ח"כ יובל שטייניץ  
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שלום רב,

הנדון: אישור קיום התייעצות - צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנת של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר) (תיקון), התשע"ו-2016

הריני מאשר כי קוימת עמי התייעצות בעניין הצו שבנדון.

לכבוד,  
בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  
ושר הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה  
בניין גנרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים 91036  
טל' 02-6662251/2, פקס 02-6662908/9, [lishka.sar@mof.gov.il](mailto:lishka.sar@mof.gov.il)



## השר לביטחון הפנים

טי בניטן, התשע"ו  
17 אפריל 2016  
סימוכין - 03117216

לכבוד  
ח"כ ד"ר יובל שטייניץ  
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שלום רב,

הנדון: צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות החסנת של מיכלים ומכלי מתנאות במחסן גפ"מ  
(במחסן עזר) (תיקון), תתשע"ו-2016

במענה למכתבך אליי מיום 27.3.16, ובהתאם לסעיף 30(ב) לחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989, הריני נותן הסכמתי לשינוי צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות החסנת של מיכלים ומכלי מתנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר), התשע"ו-2016, זאת, בשים לב לכך שמהות התיקון אינה נוגעת לענייני מיגון והבטחה שהסדרתם טעונה הסכמה של השר לביטחון הפנים.

ב ב ר כ ה  
ח"כ יובל שטייניץ  
השר לביטחון הפנים,  
השר לעניינים אסטרטגיים והסכנה

הערת: מר רותם פלג, מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים  
מר יואל הדר, עו"ד, יועמ"ש המשרד  
תניצ שאול גורדון, עו"ד, יועמ"ש מ"י  
טפסר משנה עוזד ברק, עו"ד, יועמ"ש הרשות הארצית לכבאות והצלה



## מדינת ישראל

### משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

היועצת המשפטית

ט' בסיון התשע"ו  
15 ביוני 2016  
מש\_242\_2016

אל: ד"ר יובל שטייניץ, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שלום רב,

**הנדון: צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ (במחסן עזר) (תיקון), התשע"ו-2016)**

1. צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ (במחסן עזר) (תיקון), התשנ"ב-1992 (להלן – הצו), מותקן בידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובהסכמת השר לביטחון פנים. הצו טעון אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
2. הצו קובע דרישות מקצועיות להפעלת מחסן של מכלי גפ"מ מיטלטלים ומכלי מחנאות, ובין היתר מתיר הפעלת מחסן עזר בבניין מגורים ובחצרים, בתנאים שנקבעו בו (מחסן עזר הינו אתר שבו מאחסנים למטרות מסחריות גפ"מ במכלים מיטלטלים ובמכלי מחנאות שסך כל קיבולם אינו עולה על 500 ק"ג).
3. לדעת מנהל ענייני בטיחות הגז במשרד, הפעלת מחסן עזר בבניין מגורים או בבניין ציבורי ובחצרותיהם, מהווה סכנה של ממש לבטיחות הציבור.
4. לפיכך, מוצע לתקן את הצו, כך שיאסור על הקמה והפעלה של מחסן עזר בבניין מגורים או בבניין ציבורי ובחצרותיהם, למעט אחסון של מכלי מחנאות בכמות מוגבלת בבית מסחר הנמצא בבניינים כאמור ובחצריהם, בתנאים המפורטים בצו.
5. התיקון מוצע בהסכמת השר לביטחון פנים ולאחר היוועצות עם ראש הממשלה בתפקידו כשר הכלכלה והתעשייה.
6. מצ"ב נוסח התיקון המוצע לצו, בצירוף הסכמת השר לביטחון פנים, אישור היוועצות עם שר הכלכלה והתעשייה ומכתב ליו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת בבקשה לקבל את אישורה לתקנות; אודה בעד התימתך על המכתב המצורף.

בברכה,  
ד"ר דרורה ליפשיץ, עו"ד

העתק: מר שאול מרידור, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  
מר חן בר-יוסף, מנהל מינהל הדלק והגז  
מר יהודה גסנר, מהנדס מינהל הדלק ומנהל ענייני בטיחות הגז  
מר אפרים צעדי, מנהל אגף פיקוח ובטיחות  
עו"ד גל נוי-אפרת, לשכה משפטית

צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ  
(ובמחסן עזר) (תיקון), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989<sup>1</sup> (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הכלכלה, בהסכמת השר לבטחון פנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור:

1. הוספת סעיף 14א
- בצו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר), התשנ"ב-1992<sup>2</sup> (להלן – הצו העיקרי), לפני סעיף 15 יבוא:
- |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "איטור הפעלת<br>מחסן עזר בבניין<br>מגורים במקום<br>ציבורי<br>ובחצרותיהם | 14א. לא יקים אדם מחסן עזר ולא יפעילו בבניין מגורים<br>ובחצרו או במקום ציבורי ובחצרו;<br>בפרק זה – "בנין מגורים" – בנין המשמש, כולו או<br>חלקו, למגורי אדם;<br>"מקום ציבורי" – בנין או שטח פתוח המשמשים<br>לאחת או יותר מהמטרות הבאות: מוסד חינוך,<br>אולם שמחות ואסיפות, מרכז קניות, אולם ספורט<br>מקורה, מרכז תרבות, מסעדה, בית מלון, מבנה<br>נופש, בית סוהר, בית חולים ומרפאה, מסוף<br>לתחבורה או בית תפילה". |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2. בסעיף 18 לצו העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, במקום "מגורים" יבוא "שאינו בנין מגורים או מקום ציבורי";
  - (2) ברישה, במקום "מגורים" יבוא "שאינו בנין מגורים או מקום ציבורי";
  - (3) בפסקה (1), בסופה יבוא "הוראה זו לא תחול על אחסון מכלי מחנאות שסך כל קיבולם אינו עולה על 150 ליטרים מים".

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.  
<sup>2</sup> ק"ת התשנ"ב, עמ' 644.

- תיקון סעיף 19 3. בסעיף 19 לצו העיקרי -
- (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "הנמצא בבניין מגורים או במקום ציבורי או בחצר בית המסחר";
- (2) בסעיף קטן (א)-
- (א) ברישה, לפני "בבית מסחר" יבוא "על אף האמור בסעיף 14א" ואחרי "הנמצא בבניין" יבוא "מגורים או במקום ציבורי";
- (ב) בפסקה (1), במקום "150 ליטרים מים" יבוא "50 ליטרים מים";
- (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) על אף האמור בסעיף 14א, חצר של בית מסחר הנמצא בבניין מגורים או במקום ציבורי ניתן לאחסן מכלי מחנאות שסך כל קיבולם אינו עולה על 100 ליטרים מים, בתנאים המפורטים בסעיפים 20 עד 24".
- תיקון סעיף 20 4. בסעיף 20 לצו העיקרי -
- (1) בכותרת השוליים, אחרי "בחצר" יבוא "שאינה של בניין מגורים או מקום ציבורי";
- (2) ברישה, במקום "שאינו בבנין" יבוא "שבחצר, למעט חצר של בניין מגורים או מקום ציבורי"
- תחולה 5. צו זה יחול גם על בקשה לקבלת היתר לפי החוק שהוגשה ערב פרסומו של צו זה ולא ניתן לפיה היתר.
- הוראת מעבר 6. היתר שניתן לפי החוק ערב פרסומו של צו זה, יעמוד בתוקפו עד תום שנה מיום פרסום הצו, אלא אם כן בוטל או הותלה ההיתר קודם לכן לפי הוראות החוק.

יובל שטייניץ  
שר התשתיות הלאומיות,  
האנרגיה והמים

התשע"ו \_\_\_\_\_  
(2016 \_\_\_\_\_)

(חמ 3-2205 - ת1)